

**Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení**

„Klatovy, Lipová ulice – výměna vodovodu a opravy na kanalizaci“

Zadavatel 20.02.2018 rozhodl o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Klatovy, Lipová ulice – výměna vodovodu a opravy na kanalizaci“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na Profilu zadavatele.

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9079573f-c46e-4651-a9fc-07a4e6e09976>

Bližší informace poskytují a kontaktními osobami pro zadávací řízení jsou pracovníci Městského úřadu v Klatovech:

Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města
tel. 376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz

Bc. Pavla Hilscher, pracovníce odboru rozvoje města
tel. 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz

Lhůta pro podání nabídek: **do 12.03.2018, 10:45 h**

Předpokládaná cena: **2.531.000,00 Kč bez DPH, 3.062.510,00 vč. DPH**

Termín realizace: 03.04.–13.05.2018

V Klatovech 27.02.2018

Č.j.: ORM/715/18/Hi

Všem účastníkům zadávacího řízení,
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou
zadávací dokumentaci

Vyřizuje: Bc. Pavla Hilscher

Tel.: 376 347 313

E-mail: philscher@mukt.cz

Datum: 27.02.2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení

„Klatovy, Lipová ulice – výměna vodovodu a opravy na kanalizaci“

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Znění dotazu č. 1 z 23.02.2018:

Ve výkazu výměr ani v projektové dokumentaci není popsáno a naprojektováno řešení přepojení stávajícího potrubí na provizorní vodovod, bez kterého nelze uložit nové potrubí do stávající trasy. Prosíme o podrobné informace v řešení, popřípadě informaci, jak má být provizorní potrubí zakomponováno do VV zadávací dokumentace a časového harmonogramu.

Odpověď k dotazu č. 1:

Pozemní rozvod pitné vody během výměny vodovodu oceňte v položce č. 107. Zadavatel u této položky doplnil soupis prací s výkazem výměr o popis položky, který je následující:

Položka obsahuje dodávku a montáž PE potrubí min. DN 32 s přípojkami pro jednotlivé nemovitosti vč. nutných tvarovek. Součástí položky jsou i případné zemní práce nezbytně nutné k přepojení nemovitosti na pozemní rozvod vody. Postup přepojení jednotlivých nemovitostí na pozemní rozvod vody bude v předstihu prokazatelně projednán s jednotlivými odběrateli a odsouhlasen provozovatelem vodovodu spolu s místem napojení vlastního pozemního rozvodu na stávající vodovod. Vlastní přepojení nemovitostí na pozemní rozvod provede provozovatel na základě objednávky dodavatele po vyhovujícím rozboru vody z pozemního rozvodu. Pro přepojení jednotlivých nemovitostí z pozemního rozvodu vody zpět na nový vodovod se použije obdobný postup.

Závěr:

Tímto vysvětlením nedochází ke změně projektové dokumentace ani soupisu prací s výkazem výměr, pouze k vysvětlení jedné z položek. Při zpracování nabídek vycházejte z doplněného soupisu prací s výkazem výměr z 27.02.2018, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Termín pro podání nabídek zůstává nezměněn a platí tedy původní **lhůta pro podání nabídek, tj. 12.03.2017, 10:45 h.**

S pozdravem

Bc. Pavla Hilscher, v.r.

referentka odboru rozvoje města

a osoba pověřená zadavatelem

Příloha – Soupis prací s výkazem výměr z 27.02.2018