

Č. j.: ORM/3380/24/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková
Telefon: 376 347 255
E-mail: javaleckova@mukt.cz*Všem účastníkům zadávacího řízení, kteří si vyzvedli nebo vyzvednou zadávací dokumentaci*

Datum: 25.11.2024

*prostřednictvím el. nástroje E-ZAK***Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení****„Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek Elektrárna – Luby přes Bubnování“****Znění dotazu č. 2 z 25.11.2024:**

Žádáme zadavatele o vysvětlení rozporu v rozpočtu a projektové dokumentaci. Jedná se o položku č. 16. Tato položka svou mocností nesedí na předloženou projektovou dokumentaci. Žádáme zadavatele o opravu rozpočtu, popř. projektové dokumentace. Dále žádáme zadavatele o doložení geotechnického průzkumu na základě, kterého byla navržena sanace neúnosného podloží v celé délce budované cyklostezky. Popř. doložení prováděného pedologického průzkumu (Vrana, 11/2022).

Odpověď k dotazu č. 2:

Položka č. 16 je doplnění skladby z důvodu, že se v průměru odstraňuje více ornice, než je tloušťka nové skladby. Je tedy zvětšena spodní konstrukční vrstva komunikace.

Vylepšení podloží není podloženo výsledkem IG průzkumu. Použití položky je podmíněno provedením statických zkoušek pláně a v případě, že nevyhoví, je navrženo vylepšení podloží. IG průzkum příkládáme.

Znění dotazu č. 3 z 25.11.2024:

Žádáme o vysvětlení:

1) pol. 16 - Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 16 cm štěrku frakce 0-32 mm

- u této položky požadujeme doložit VV, s ohledem na popis v Technické zprávě nám není výměra jasná

2) pol. 18 - Podklad ze zeminy stab. vápnem, Road Mix, tl. 30 cm

- u této položky požadujeme stanovit kolik % vápna je nutno uložit, protože součástí předložené PD není IGP.

Odpověď k dotazu č. 3:

1) Položka č. 16 je doplnění skladby z důvodu, že se v průměru odstraňuje více ornice (tloušťka ornice byla zjišťována v pedologickém průzkumu), než je tloušťka nové skladby. Je tedy zvětšena spodní konstrukční vrstva komunikace.

2) Vylepšení podloží není podloženo výsledkem IG průzkumu. Použití položky je podmíněno provedením statických zkoušek pláně a v případě, že nevyhoví, je navrženo vylepšení podloží. Množství vápna nebo případně jiného pojiva bude určeno geologem po skrývce ornice. IG průzkum přikládáme.

Závěr:

Vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně zadávacích podmínek, **lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 06.12.2024, 10:00 h.** Toto vysvětlení včetně přílohy je uveřejněno na profilu zadavatele [Veřejné zakázky - E-ZAK Klatovy \(mesto-klatovy.cz\)](https://www.mesto-klatovy.cz) v detailu uvedené zakázky.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Příloha:
Pedologický a geotechnický průzkum