

Č. j.: ORM/69/24/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková
Telefon: 376 347 255
E-mail: javaleckova@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího
řízení, kteří si vyzvedli nebo
vyzvednou zadávací dokumentaci*

Datum: 09.01.2024

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení

„KLATOVY – RETENČNÍ NÁDRŽE PŘED ČOV“

Znění dotazu č. 2 z 04.01.2024:

1) IO 01-1 01.1.1 Pol

1. Chybná položka č. 156 – 713131131R01 – Izolace tepelná stěn lepením. Množství je shodné s položkou předcházející týkající se stropů. V TZ str. 8 je napsáno: „Na stropní desce a tepelná izolace.“

Žádáme provést opravu této položky (Izolace tepelné stropů spodem 713 11)

2. Je rozpor v tl. OSB desek. Rozpočet pol. č. 165 – uvedena tl. 12 mm a v TZ na str. 8 ve skladbách jednotlivých konstrukcí – strop provozního objektu je u OSB uvedena tl. 20 mm.

Žádáme o upřesnění této položky.

3. V položkách k tomuto IO chybí položky týkající se umyvadla, vodovodní baterie, napojení vody (viz výkres č. D.2.1.1.5 – půdorys III-III', D.2.1.1.6 – řez A-A') a svedení odpadu. Současně chybí keramický obklad kolem umyvadla. Úprava stěn je v rozpočtu uvedena pod pol. č. 107.

Žádáme doplnění těchto položek.

4. Zámečnické kce – výkres PSV D.1.1.1.19

- Max. délka I 160 je 12 m. U Z3 je uvedena celková délka 24,3 m a u Z4 celková délka 29,6 m a množství u obou 1 ks.

Jaký typ svaru v závislosti na pevnosti a nosnosti je nutno použít? Lze svar natřít zinkovou barvou a kolik nátěrů?

- U Z5, 6, 8, 10, 11 – chybí specifikace materiálu držadel nad výstupem – ocelová kce uvedená u Z11 je málo dostačující. Má být použit kompozit, nerez, pozink? Jaký tvar (průřez – o, L apod.) a rozměr materiálu?

- U Z12 chybí tvar (průřez – o, L apod.) a rozměr materiálu.

5. Plastové a kompozitní výrobky – výkres PSV D.1.1.1.19

- U P1 až P6, P17 není uvedena tř. zatížení. Lze předpokládat pouze A15? Současně chybí tloušťka plechu poklopu.

- U P7 až P12, P15, P16, P18, P19 – chybí specifikace tvaru (průřezu), tlouštěk a rozměr materiálů.

- U P7 – chybí šířka konstrukce.

- U P15 – není specifikováno, jak mají vypadat samouzavíratelné branky.

- U P11 – chybí počet, v rozpočtu uveden 1 ks – je to správně?

2) IO 04 04.1. Pol

1. Zámečnické kce – pol. č. 67 – chybí specifikace tvaru (průřezu), tloušťek a rozměr materiálu stejně tak povrchová úprava.

2. Zámečnické kce – pol. č. 68 – u zábradlí chybí specifikace tvaru (průřezu), tloušťek a rozměr materiálu, dále počet výplňového vodorovného materiálu.

3) IO 06 06.1 Pol

1. Zámečnické kce – pol. č. 81 – chybí specifikace tvaru (průřezu), tloušťek a rozměr materiálu.

2. Zámečnické kce – pol. č. 82 – u zábradlí chybí specifikace tvaru (průřezu), tloušťek a rozměr materiálu, dále počet výplňového vodorovného materiálu.

Odpověď k dotazu č. 2:

1) IO 01-1 01.1.1 Pol

1. Ano, položka upravena v soupisu prací.

2. Ano, položka upravena v soupisu prací na tl. 22 mm.

3. Ano, do soupisu prací byly doplněny položky č. 222-241.

4. Zámečnické konstrukce

- a. Délka I-nosníků – nosníky budou spojeny šroubovým spojem pouze v místě horní pásnice, aby nedošlo k poškození zinkové úpravy, přesný typ a provedení spoje bude řešeno v rámci výrobní/dílenské dokumentace. Potřebný prořez profilů I160 dl. 12 m na finální délku nosníku bude zohledněn v jednotkové ceně položky.
- b. Prvky Z5,6,8,10 – držadla nad výstupem budou provedena ze stejného materiálu/výrobku jako samotná sestupná část, tzn. z šachtových stupadel
- c. Prvek Z11 – pro výstupní část bude použita nerezová ocel kruhového průřezu, konkrétní provedení konstrukce bude řešeno v rámci výrobní/dílenské dokumentace.
- d. Prvek Z12 – provedení ochranné obruče bude provedeno v souladu s ČSN 743282. (např. ocel. plochá 50x8 mm)

5. Plastové a kompozitní výrobky

- a. Prvky P1-P6 a P17 – Poklopy budou pouze pochozí, třída zatížení A15
- b. Prvky P7-P12, P15, P16, P18, P19 - přesný typ a provedení jednotlivých komponentů bude řešeno v rámci výrobní/dílenské dokumentace konkrétního dodavatele/výrobce těchto prvků.
- c. Prvek P7 – šířka výlezového madla bude min. 300 mm
- d. Prvek P15 - přesný typ a provedení brany bude řešeno v rámci výrobní/dílenské dokumentace konkrétního dodavatele/výrobce tohoto prvku.
- e. Prvek P11 – celkem bude 1 ks, šířku branky upravit na 700 mm

2) IO 04 04.1. Pol

1. Zámečnické kce – pol. č. 67

Výstupní madlo bude kruhového průřezu z nerezové oceli 1.4301. Povrch bude bez nátěrů, bude provedena úprava svarů broušením a mořením. Kotvení pomocí patních plechů na nerezové

chemické kotvy M10. Konkrétní provedení konstrukce bude řešeno v rámci výrobní/dílenské dokumentace, např. Tr 44,5×3,2 + P6-100×130.

2. Zámečnické kce – pol. č. 68

Kompozitní zábradlí výšky 1100 mm bude s jednou vodorovnou výplní, zarážkou a kotvením z boku. Sloupky výšky 1300 mm s roztečí 955 mm budou kotveny vždy dvojicí nerezových chemických kotev M10. Konkrétní provedení konstrukce bude řešeno v rámci výrobní/dílenské dokumentace, např. Sloupek: čtvercová trubka ST 51×51/6, madlo: D-profil STR 50×50/5, vodorovná výplň: kruhová trubka RT 32/3, zarážka: KP 110/3.

3) IO 06 06.1 Pol

1. Zámečnické kce – původní pol. č. 81 – nově pol. č. 79

Výstupní madlo bude kruhového průřezu z nerezové oceli 1.4301. Povrch bude bez nátěrů, bude provedena úprava svarů broušením a mořením. Kotvení pomocí patních plechů na nerezové chemické kotvy M10. Konkrétní provedení konstrukce bude řešeno v rámci výrobní/dílenské dokumentace, např. Tr 44,5×3,2 + P6-100×130.

2. Zámečnické kce – původně pol. č. 82 – nově pol. č. 80

Kompozitní zábradlí výšky 1100 mm bude s jednou vodorovnou výplní, zarážkou a kotvením z boku. Sloupky výšky 1300 mm s roztečí 800 mm budou kotveny vždy dvojicí nerezových chemických kotev M10. Konkrétní provedení konstrukce bude řešeno v rámci výrobní/dílenské dokumentace, např. Sloupek: čtvercová trubka ST 51×51/6, madlo: D-profil STR 50×50/5, vodorovná výplň: kruhová trubka RT 32/3, zarážka: KP 110/3.

Zadavatel po kontrole ZD doplnil níže uvedené položky do soupisu prací s VV.

O 04 04.1

- Po kontrole výkresu D.1.4.2 přidány :
 - Pol.č.71 pozice č.17 ... panel pro zakrytí montáž. prostupu pro česle
 - Pol.č.72+73 pozice č.5 ... šoupátkový poklop

IO 06 06.1

- Po kontrole výkresu D.1.6.2 odstraněny původní pol.č.79+80 ... mtz+spc „hlavice“. Při rušení položek dojde automaticky k přechíslování položek, původní položky č.81+82 mají nově čísla 79+80
- Po kontrole výkresu D.1.6.2 přidány :
 - Pol.č.83 pozice č.17 ... panel pro zakrytí montáž. prostupu pro česle
 - Pol.č.84+85 pozice č.5 ... šoupátkový poklop
 - Pol.č.86 pozice č.7 ... kapsové stupadlo

Závěr:

Při zpracování nabídky vycházejte ze Zadávací dokumentace z 09.01.2024 a Soupisu prací s VV z 09.01.2024. Toto vysvětlení včetně příloh je uveřejněno na profilu zadavatele [Veřejné zakázky - E-ZAK Klatovy \(mesto-klatovy.cz\)](https://www.mesto-klatovy.cz) v detailu uvedené zakázky.

S ohledem na povahu provedené úpravy zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel podle § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek, a to **do čtvrtka 08.02.2024 do 10:00 h.**

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Příloha
Zadávací dokumentace z 09.01.2024
Soupis prací s VV z 09.01.2024

Digitálně
podepsal
Daniela
Pleskotová
Datum:
2024.01.09
11:31:12
+01'00'

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(dále jen „ZD“)

k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce
PODLE ZÁKONA č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
v platném znění (dále jen „zákon“), **otevřené řízení**

„KLATOVY – RETENČNÍ NÁDRŽE PŘED ČOV“

Obsah

1.	Identifikační údaje zadavatele	2
2.	Druh a předmět plnění veřejné zakázky	2
3.	Obchodní podmínky	5
4.	Technické podmínky	10
5.	Požadavky na varianty nabídky	10
6.	Zpracování nabídkové ceny	10
7.	Požadavky na prokázání splnění kvalifikace	11
8.	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky	11
9.	Způsob hodnocení nabídek	13
10.	Poskytování a vysvětlení zadávací dokumentace	13
11.	Lhůta pro podání nabídek a další podmínky, požadavky a informace zadavatele	13
12.	Závěrečné ustanovení	14

1. Identifikační údaje zadavatele

1.1 Základní identifikační údaje

město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy 1

IČ: 00255661

DIČ: CZ00255661

právní forma: územně samosprávný celek

zástupce ve věcech smluvních: **Mgr. Rudolf Salvetr**, starosta města

zástupce ve věcech technických: **Petr Kodeš**, investiční technik zadavatele
tel.: 376 347 284, mobil: 725 855 454
e-mail: pkodes@mukt.cz

kontaktní osoby pro zadávací řízení: **Ing. Daniela Pleskotová**, vedoucí odboru rozvoje města
tel.: 376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz

Jana Valečková, pracovnice odboru rozvoje města
tel.: 376 347 255, e-mail: javaleckova@mukt.cz

Profil zadavatele: <https://zakazky.mesto-klatovy.cz>

Zadavatel pro tuto veřejnou zakázku stanovuje **podání nabídek pouze elektronickou formou**, jejichž podání je možné **pouze prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK**, který za tímto účelem zadavatel zřídil. Přístup k elektronickému nástroji E-ZAK je k dispozici na adrese <https://zakazky.mesto-klatovy.cz/>. Každý účastník zadávacího řízení je povinen se nejprve do uvedeného el. nástroje zaregistrovat.

1.2 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele ve věcech smluvních je Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města Klatov.

2. Druh a předmět plnění veřejné zakázky

2.1 Druh veřejné zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle zákona v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení.

2.2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném těmito zadávacími podmínkami. Jedná se o stavební práce pro akci „KLATOVY – RETENČNÍ NÁDRŽE PŘED ČOV“.

Kód CPV: 45000000-7 Stavební práce, 45232410-9 Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí, 42240000-1 Výstavba vodních děl, 45232424-0 Stavební práce vztahující se k odtoku odpadních vod, 45232430-5 Stavební práce na výstavbě úpraven vody, 45232431-2 Přečerpá-

vací stanice odpadních vod, 45232423-3 Výstavba kanalizačních čerpacích stanic, 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace.

Předmět veřejné zakázky je podrobně popsán v projektové dokumentaci pro provádění stavby (viz příloha č. 1 této ZD) včetně soupisu prací s výkazem výměr (viz příloha č. 2 této ZD) zpracované v 08/2023 (č. zak. 1621923-18) firmou AQUA PROCON s.r.o., (divize Praha) Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha, IČ: 46964371.

Předmět plnění

Záměrem stavby je vybudování dočasné akumulace odlehčených odpadních vod v navrhované dešťové retenční nádrži (IO 01-1) umístěné na stávajícím jednotném systému kanalizace města Klatov. Účelem retenční nádrže je transformace přívalové vlny zředěných odpadních vod, které budou v nádrži akumulovány a následně čerpány do přítoku na ČOV v době její hydraulické rezervy. Navržený objem retenční nádrže 6 000 m³ vychází z Generelu odvodnění města Klatov a z hydrotechnických výpočtů.

Součástí stavby je dále areálový kabelový rozvod (IO 01-2), areálový rozvod vody (IO 01-3), terénní a sadové úpravy (SO 01-4) a oplocení retenční nádrže (SO 01-5). Stavební záměr dále obsahuje elektropřípojku (IO 02), vodovodní přípojku (IO 09) a také vybudování přívodních stok do RN (IO 05, IO 06 a IO 07), z nových odlehčovacích komor OK A a OK B (IO 04, IO 06), umístěných poblíž rušených stávajících OK.

Čerpané odpadní vody budou odváděny potrubím do sběrače B (IO 08). V prostoru výstavby retenční nádrže, souvisejících stok a dalších objektů bude po dobu stavby zcela zrušena stávající obslužná komunikace, která bude po dokončení stavebních prací obnovena a nově bude vybudována odbočka do areálu RN (IO 10).

Parametry stavby

- IO 01-1** Retenční nádrž a čerpací stanice - vlastní objekt. Jedná se o retenční nádrž o objemu 6000 m³ a čerpací stanici o max. výkonu 255 l.s⁻¹. Retenční nádrž a čerpací stanice jsou řešeny jako podzemní plně zakryté objekty s nadzemní provozní budovou. Akumulační prostor podzemní nádrže tvoří 5 postupně plněných sekcí o šířce 5,6 m a délce 53,0 m a průměrné hloubce vody 4 m. Nadzemní objekt je obdélníkového půdorysu s vnějšími rozměry 9 x 6,5 m s výškou hřebenu nad okolním terénem 4,4 m, zastřešený sedlovou střechou.
- IO 01-2** Areálový kabelový rozvod tvoří silové a signalizační kabely pro retenční nádrž a odlehčovací komory A a B v celkové délce 380 m + optický kabel v délce 263 m.
- IO 01-3** Areálový rozvod vody v celkové délce 68,09 m.
- SO 01-4** Terénní a sadové úpravy.
- SO 01-5** Oplocení retenční nádrže.
- IO 02** Elektropřípojka v délce 551 m.
- IO 04** Odlehčovací komora OK A.
- IO 05** Přívodní stoka A o vnitřním průměru DN 1 400 v délce 35,21 m a DN 1 600 v délce 18,56 m.
- IO 06** Odlehčovací komora OK B a přívodní stoka B o vnitřním průměru DN 1 200 v délce 4,36 m.
- IO 07** Přívodní stoka do RN o vnitřním průměru DN 1 800 v délce 71,86 m a monolit 1 800 x 1 800 v délce 25,11 m.
- IO 08** Odpad z čerpací stanice – potrubí o vnitřním průměru DN 500 v délce 147,86 m.
- IO 09** Vodovodní přípojka v celkové délce 114,29 m.
- IO 10** Obslužná komunikace – obnova o celkové ploše 1252,30 m².

Na tento projekt byla podána žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu životního prostředí, SFŽP 42. výzva, Specifický cíl 1.4 Čistírny odpadních vod a kanalizace.

Zadavatel dále upozorňuje účastníky zadávacího řízení na skutečnost, že tato ZD včetně jejích příloh je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem. Účastník zadávacího řízení se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v této ZD a jejích přílohách, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Podmínky zadávacího řízení, které nejsou výslovně uvedeny v této ZD a jejích přílohách, se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

Podáním nabídky přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení. Předpokládá se, že účastník zadávacího řízení pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře a termíny obsažené v této ZD a jejích přílohách a bude se jimi řídit.

Zadavatel ve vztahu k zadávacím podmínkám uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou osobu či podnik za příznačná, jedná se pouze o příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

2.3 Doba a místo plnění veřejné zakázky

Vybraný dodavatel bude realizovat plnění v následujících termínech:

Termín zahájení plnění

Termínem zahájení provádění díla (stavebních prací) se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi zadavatelem a zhotovitelem. Zadavatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od písemné výzvy zadavatele zhotoviteli k převzetí staveniště. Předpokládaný termín předání staveniště je 01.07.2024. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín předání staveniště s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení nebo s ohledem na obdržení závazného příslibu o poskytnutí dotace z OPŽP.

Dílčí termíny

Uzlový bod č. 1 - dokončení IO 01-1, IO 01-3, IO 02, IO 07, IO 08, IO 09 a DPS 01.

Termín dokončení uzlového bodu č. 1 je 75 týdnů ode dne zahájení plnění díla.

Uzlový bod č. 2 - dokončení stavby, tzn. dokončení všech IO, SO a DPS a předání a převzetí stavby zadavatelem od zhotovitele, ze kterého vyjde písemný protokol o předání a převzetí díla.

Termín dokončení uzlového bodu č. 2 je 110 týdnů ode dne zahájení plnění díla.

Termíny pro dokončení plnění jednotlivých uzlových bodů jsou stanoveny jako termíny maximální.

Termín dokončení díla

Termín dokončení díla - dokončení veškerých stavebních prací a předání veškerých dokladů nutných pro zkušební provoz a podmiňujících dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu je 120 týdnů ode dne termínu zahájení plnění díla. Tento termín je stanoven jako limitní.

Účastník zadávacího řízení může v návrhu smlouvy uvést kratší dobu plnění, přičemž zkrácení doby plnění není hodnotícím kritériem.

Místo plnění

na pozemcích parc. č. st. 4101, 2321 a parc. č. 1611/44, 1611/46, 1611/47, 1611/48, 1611/49, 1611/50, 1611/51, 1615/5, 1694/2, 1694/15, 1898/2, 1898/4, 1898/8, 1899/2, 1899/5, 1901/8, 1915/3, 1915/4, 1972/65, 3554/12, 3554/19, 3554/20, 3557/6, 3557/42, 3557/48, 3700/21, 4217/15, 4217/16, 4217/17, 4217/22, 4217/25 v katastrálním území Klatovy.

2.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Výše předpokládané hodnoty byla stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota VZ zahrnuje veškeré činnosti předmětu plnění dle čl. 2.2 této ZD a návrhu smlouvy - příloha č. 3 této ZD a činí

267.157.208,23 Kč bez DPH.

2.5 Zadávací lhůta

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 180 kalendářních dnů.

2.6 Rozvazovací podmínka

Zadavatel nemá v okamžiku vyhlášení zadávacího řízení jistotu poskytnutí spolufinancování předmětu plnění ze strany poskytovatele dotace. S ohledem na tuto skutečnost se ve smlouvě o dílo sjednává rozvazovací podmínka a v **případě, že vybranému dodavateli nebude doručena písemná výzva k zahájení plnění díla nejpozději do 31.12.2024, dojde marným uplynutím této lhůty k ukončení platnosti a závaznosti smlouvy o dílo.**

3. Obchodní podmínky

Požadavky zadavatele na obchodní podmínky jsou v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., podrobně specifikovány v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této ZD. Ustanovení následujících článků 3.1–3.8 obsahují pokyny zadavatele vztahující se k návrhu smlouvy.

Obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální.

Nesplnění kterékoliv minimální obchodní podmínky stanovené zadavatelem posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek.

3.1 Návrh smlouvy o dílo

Účastník zadávacího řízení je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy. Tento návrh smlouvy je povinen zpracovat dle vzorového návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této ZD.

Účastník zadávacího řízení **NESMÍ** žádným způsobem zasahovat do textu vzorového návrhu smlouvy ani žádným způsobem změnit či narušit kontinuitu textu.

3.2 Poddodavatelé

Účastník zadávacího řízení prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele předložením **čestného prohlášení** (vzor příloha č. 5 této ZD) jako přílohu č. 1 návrhu smlouvy a návrhem smlouvy.

Čestné prohlášení o poddodavatelích musí obsahovat údaj o částech veřejné zakázky, kterou zamýšlí zadat jednomu či více poddodavatelům s uvedením identifikačních údajů každého z nich, předmětu plnění a podílu v % vůči celku zakázky.

Bližší podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy.

3.3 Záruční doba

Bližší podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy.

3.4 Platební podmínky

Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Dodavatel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol (soupis prací a dodávek), v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Zadavatel provede úhradu na základě faktury vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu zadavatelem. Zadavatel se zavazuje vyžádat eventuelní zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od dodavatele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný zadavatelem, přičemž tento znalec nesmí být pracovníkem zadavatele.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení zadavateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných předpisů a v případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, zadavatel je oprávněn vrátit ji dodavateli na doplnění. **Dodavatel je povinen předložit zadavateli fakturu ve 3 originálech.** Zadavatel neposkytuje zálohy.

Úhrada bude prováděna v české měně.

Bližší podmínky uvedeny v návrhu smlouvy.

3.5 Zajištění závazků zhotovitele (bankovní záruky)

3.5.1 Bankovní záruka k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo

3.5.1.1 Bankovní záruka k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo kryje finanční nároky zadavatele za dodavatelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady spojené s vyklizením staveniště dodavatelem namísto zadavatele apod.), vzniklé zadavateli z důvodů porušení povinností dodavatele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které dodavatel nesplnil ani po předchozí výzvě zadavatele. **Účastník zadávacího řízení doloží do nabídky prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK originál závazného příslibu banky k poskytnutí bankovní záruky k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo.**

3.5.1.2 Dodavatel je povinen poskytnout zadavateli prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK originál záruční listiny (bankovní záruky) vystavený bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění díla a odstraňování vad a

nedodělků před podpisem smlouvy o dílo. Banka se v bankovní záruce zaručila za dodavatele až min. 10 % z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty.

3.5.1.3 Dodavatel je povinen po dobu od termínu zahájení provádění díla do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla (respektive v seznamu vad a nedodělků, který je jeho součástí) podepsaného při předání a převzetí díla udržovat bankovní záruku k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy ve výši min. 10 % z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty.

3.5.1.4 Zadavatel pozbývá nárok na uplatnění z bankovní záruky k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo dnem odstranění poslední z vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, nebo v kolaudačním souhlasu, a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokuty či náhrady škod.

3.5.2 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

3.5.2.1 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky zadavatele za dodavatelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé zadavateli z důvodů porušení povinností dodavatele v průběhu záruční lhůty, které dodavatel nesplnil ani po předchozí výzvě zadavatele. **Účastník zadávacího řízení doloží do nabídky Čestné prohlášení o předložení bankovní záruky nebo závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (dle příloha č. 11 této ZD).**

3.5.2.2 Dodavatel je povinen před podpisem smlouvy o dílo poskytnout zadavateli prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK originál záruční listiny (bankovní záruky) ve výši 5 % z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty a tuto udržovat ve sjednané výši po celou dobu platnosti záruky za jakost díla. Dodavatel je nicméně oprávněn poskytnout takovou jednotlivou bankovní záruku, i pokud byla vystavena s platností na dobu kratší, než doba platnosti záruky za jakost díla (ne však kratší, než jeden rok). Nepředá-li dodavatel všechny záruční listiny odpovídající bankovní záruce za řádné plnění záručních podmínek podle smlouvy o dílo nebo předá záruční listiny (bankovní záruky) odporující ujednáním smlouvy o dílo, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy o dílo.

3.5.2.3 Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek může být do dne předání a převzetí díla nahrazena příslibem banky (ve formě originálu) o vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ke dni předání a převzetí díla za předpokladu, že tento závazný příslib zaručí následné předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek. Platnost příslibu nesmí skončit dříve, než bude dodavatelem předložena bankovní záruka. Dodavatel se v takovémto případě zavazuje předložit bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději ke dni předání a převzetí díla, jinak není zadavatel povinen dílo převzít a dále je zadavatel oprávněn uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu dle smlouvy o dílo.

3.5.2.4 Originál závazného příslibu banky a posléze bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek budou vystaveny bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

3.5.2.5 Zadavatel pozbývá nárok na uplatnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek dnem odstranění poslední vady, která byla uplatněna v záruční lhůtě a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokuty či náhrady škod.

3.5.3 Bankovní záruky obecně

3.5.3.1 Bankovní záruky musí být neodvolatelné, nepodmíněné a splatné na první výzvu, tj. bankovní záruky musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 Občanského zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (zadavatele) dané dlužníkovi (dodavateli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti dodavatele stanovené smlouvou o dílo. Dodavatel je povinen sjednat bankovní záruky u bankovního ústavu tak, aby příslušné záruční listiny odpovídaly svým obsahem ujednáním smlouvy o dílo. Zadavatel musí být označen jako oprávněný k čerpání bankovní záruky.

3.5.3.2 Dodavatel je povinen do čtrnácti dnů po každém čerpání bankovní záruky zadavatelem (věřitelem) doručit novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně doplnit do původní sjednané výše. Nesplnění této povinnosti dodavatelem bude považováno za podstatné porušení povinností dodavatele podle smlouvy o dílo.

3.5.3.3 Dodavatel je povinen poskytnout bankovní záruky na celou dobu provádění díla a odstraňování vad a nedodělků (v případě bankovní záruky k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo) a/nebo celou dobu platnosti záruky za řádné plnění záručních podmínek (v případě bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek dle smlouvy o dílo). Pokud by však např. došlo k prodlení s prováděním díla nebo odstraňováním vad a nedodělků (v případě bankovní záruky k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo) nebo by dodavatel využil svého oprávnění poskytnout bankovní záruku s platností na dobu kratší, než je doba platnosti záruky za jakost (v případě bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek), a platnost bankovní záruky by tak měla z jakéhokoliv důvodu zaniknout dříve, než vyplývá z příslušných ustanovení článků 9.11.1. a 9.11.2. smlouvy o dílo, bude dodavatel povinen nejpozději třicet dnů před uplynutím platnosti takové bankovní záruky doručit zadavateli bankovní záruku novou, nahrazující původní bankovní záruku, jejíž platnost má uplynout, a to vždy tak, aby účinnost obou bankovních záruk na sebe plynule navazovala. Pokud dodavatel nedoručí takovou náhradní bankovní záruku zadavateli v uvedené lhůtě, je zadavatel oprávněn vyčerpat bankovní záruku, jejíž platnost má uplynout, v plné výši, a takto čerpané prostředky použít jako peněžitou kauci, zajišťující stejné nároky zadavatele, jako bankovní záruka. V případě následného doručení nové bankovní záruky, nahrazující původní bankovní záruku, bude peněžitá kauce vrácena dodavateli do třiceti dnů. Peněžitá kauce nebude úročena.

3.5.3.4 Zadavatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět objednateli do třiceti dnů ode dne skončení její platnosti.

3.6 Jistota

Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 41 odst. 1 zákona poskytnutí jistoty. Výše jistoty je stanovena na **5.000.000,- Kč**.

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele

Peněžní částka bude složena na účet zadavatele, **číslo účtu 1038-0821048319/0800, variabilní symbol = IČ dodavatele**, v nabídce bude doložena kopie dokladu o převodu finančních prostředků. Rozhodujícím pro posouzení řádného podání nabídky bude přítomnost jistoty na vyhrazeném účtu nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek. **Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty sdělením údajů o provedené platbě zadavateli.** V případě, že bude zadavatelem jistota dodavateli vrácena, zadavatel vrátí jistotu na stejný účet, ze kterého byla zadavateli účastníkem zadávacího řízení poukázána, nesdělí-li účastník zadávacího řízení jiný požadavek.

Poskytnutí jistoty formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele

Rozhodujícím pro posouzení řádného podání nabídky je doložení originálu dokladu o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, který musí být zadavateli doručen nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek. Dodavatel je povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty v souladu s ustanovením § 40 zákona (Zadavatel stanovil zadávací lhůtu v délce 180 kalendářních dnů). Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky, prokáže dodavatel poskytnutí jistoty předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek uvedených v § 41 odst. 7 zákona jistotu v nabídce. Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, prokáže dodavatel poskytnutí jistoty předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek uvedených v § 41 odst. 7 zákona jistotu v nabídce.

Originál listiny bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být součástí nabídky jako samostatný dokument, tj. v elektronické podobě podepsaný uznávaným elektronickým podpisem zástupce banky (pojišťovny).

Dle § 41 odst. 7 zákona má zadavatel právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastník zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení pro vyloučení podle § 122 odst. 8 nebo § 124 odst. 2 zákona.

3.7 Doložení výpočtu nabídkové ceny

Účastník zadávacího řízení je povinen jako přílohu č. 2 návrhu smlouvy předložit ve své nabídce oceněný soupis prací s výkazem výměr – neoceněná verze je přílohou č. 2 této ZD.

Účastník zadávacího řízení je povinen ocenit položkový rozpočet tak, jak mu byl předložen zadavatelem, a to včetně ocenění všech obsažených položek. Položku v položkovém rozpočtu, která bude vyplněna částkou 0, nebude zadavatel považovat za oceněnou. Jakékoliv zásahy účastníka zadávacího řízení do zadavatelem předloženého soupisu prací s výkazem výměr jsou zcela nepřipustné!

V případě, že účastník zadávacího řízení zjistí v soupisu prací s výkazem výměr chyby či nejasnosti, je povinen nejpozději ve lhůtě uvedené v § 98 odst. 3 zákona písemně po zadavateli požadovat vysvětlení ZD. Zadavatel nepřipouští jakýkoliv zásah do položek soupisu prací s výkazem výměr v nabídce, a to ani ve věcných a formálních připomínkách. Porušení této podmínky může být považováno za neoprávněný zásah do soupisu prací s výkazem výměr a může být důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Požadavky zadavatele na formát předloženého soupisu prací s výkazem výměr jsou uvedeny v bodu 8.3 této ZD.

3.8 Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

Bližší podmínky uvedeny v návrhu smlouvy.

3.9 Pojištění

Účastník zadávacího řízení **předloží do své nabídky čestné prohlášení** (vzor ČP příloha č. 7, 8 této ZD), z jehož obsahu bude zřejmé, že pokud bude účastník zadávacího řízení vybrán vyzván k uzavření Smlouvy o dílo k předmětné veřejné zakázce ve znění návrhu, který je přílohou č. 3 této ZD, **doloží před podpisem smlouvy pojistné smlouvy, které budou jednoznačně obsahovat veškerá ustanovení čl. 13 návrhu smlouvy.** Neposkytnutí pojistných smluv bude jednoznačným důvodem pro neuzavření smlouvy ze strany zadavatele z důvodu neposkytnutí součinnosti před podpisem smlouvy v souladu s § 122 odst. 7 zákona.

4. Technické podmínky

Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci, zpracované do podrobností nezbytných pro podání nabídky a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě.

Projektová dokumentace včetně technické zprávy soupisu prací s výkazem výměr tvoří přílohy č. 1 a č. 2 této ZD.

Veškeré dodávky, zařízení a vybavení nabízené účastníkem zadávacího řízení musí splňovat české, příp. evropské normy a zákonné předpisy. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR.

Pokud jsou technické podmínky stanoveny prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, může účastník zadávacího řízení nabídnout rovnocenné řešení.

5. Požadavky na varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

6. Zpracování nabídkové ceny

Zadavatel předkládá soupis prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD. Účastník zadávacího řízení **NESMÍ** v soupisu prací s výkazem výměr měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět jednotlivé položky.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu (příloha č. 4 této ZD) nebo soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 2 této ZD) nad rámec k tomu určených míst nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 zákona s důsledkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Související práce a činnosti, které podle účastníka zadávacího řízení souvisí s VZ a nejsou jmenovitě v soupisu prací s výkazem výměr uvedeny, budou účastníkem zadávacího řízení zohledněny do jednotlivých položek tak, aby nabídková cena byla cenou konečnou a nepřekročitelnou, za kterou bude kompletně zhotoven celý předmět plnění VZ. **Přidávání dalších položek se vylučuje.** Nerespektování příslušné přílohy této ZD při výpočtu a stanovení nabídkové ceny je důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení spojené s celkovou realizací předmětu veřejné zakázky. Celková nabídková cena i jednotlivé oceněné položky jsou pro danou dobu plnění pevné, nejvýše přípustné a zahrnují všechny práce a činnosti související s předmětem VZ. Nabídková cena mimo jiné zahrnuje veškerá rizika, zisk, finanční vlivy vč. inflace, poplatky, záruku a další náklady spojené s plněním této VZ po celou dobu jejího provádění.

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, a to v členění:

- celková nabídková cena za předmět plnění bez DPH v Kč,
- celkové DPH 21 % v Kč,
- celková nabídková cena včetně DPH v Kč.

Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %.

Účastníci zadávacího řízení uvedou nabídkovou cenu v požadovaném členění do návrhu smlouvy a krycího listu nabídky.

Účastník zadávacího řízení je povinen v nabídkové ceně ocenit všechny položky uvedené v soupisu prací s výkazem výměr a dále zohlednit veškeré podmínky specifikované v této ZD a jejích přílohách. Účastník zadávacího řízení nese plné riziko za správnost a úplnost nabídkové ceny a zodpovídá za to, že dílo lze v plném rozsahu za tuto nabídkovou cenu realizovat.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Podrobnou specifikaci požadavků na prokázání kvalifikace stanovil zadavatel v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Kvalifikační dokumentaci.

Kvalifikační dokumentace je zveřejněna po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele, kterým je adresa:

<https://zakazky.mesto-klatovy.cz>

8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Předpokladem pro zadání veřejné zakázky dodavateli je podání nabídky, která bude splňovat všechny požadavky zadávacích podmínek a zákona. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, aby věnovali důkladnou pozornost přípravě nabídky nejen z věcného, ale také z formálního hlediska.

8.1 Jazyk nabídky

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce, popř. slovenském jazyce. K dokumentům v jiném než českém a slovenském jazyce, případně dokladu o vzdělání v latinském jazyce musí být přiložen překlad do českého jazyka.

8.2 Způsob podepisování

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka zadávacího řízení, musí být elektronicky podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení; v případě podpisu jinou osobou musí být kopie jejího zmocnění doložena v nabídce.

Bude-li celá nabídka podána jako 1 ucelený soubor, postačí soubor 1x elektronicky podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení (jednotlivé dokumenty nemusí být elektronicky podepsané). Za podepsané se tímto považují všechny dokumenty v nabídce. Bude-li nabídka opatřena elektronickým podpisem oprávněné osoby jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení, dokumenty předložené v nabídce budou považovány za originály dokumentů.

V případě podání nabídky jako několik samostatných souborů je vyžadován elektronický podpis oprávněné osoby jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení u každého dokumentu.

8.3 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

V souladu s § 107 odst. 1 zákona **musí být nabídka podána pouze písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.**

Doporučené řazení nabídky:

- a) Obsah nabídky,
- b) Krycí list nabídky *(dle vzoru, který je přílohou č. 4 této ZD)*,
- c) Návrh smlouvy o dílo ve formátu .pdf a současně návrh smlouvy vyplněný účastníkem zadávacího řízení ve formátu .doc *(dle vzoru, který je přílohou č. 3 této ZD)*,
- d) Přílohy návrhu smlouvy: č. 1 – Seznam poddodavatelů – čestné prohlášení *(dle vzoru, který je přílohou č. 5 této ZD)*,
 č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr ve formátu .pdf a současně soupis prací s VV v elektronickém výstupu ze software pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře a formátu jako je rozpočet *(dle přílohy č. 2 této ZD)*,
- e) Doklady k prokázání splnění kvalifikace *dle Kvalifikační dokumentace*,
- f) Doklad o poskytnutí jistoty *dle čl. 3.6 této ZD*,
- g) Originál závazného příslibu banky k poskytnutí bankovní záruky k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo *dle čl. 3.5.1.2 této ZD*,
- h) Čestné prohlášení o předložení bankovní záruky nebo platného originálu závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek *dle čl. 3.5.2.1 (dle vzoru č. 11 této ZD)*,

- i) Čestné prohlášení o předložení dokladu o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu, kterou může svou činností i nečinností při plnění této VZ dle SoD způsobit zadavateli, právnické osobě jakož i jakékoliv třetí osobě *(dle vzoru přílohy č. 7 této ZD)*,
- j) Čestné prohlášení o předložení dokladu o uzavření stavebně montážního pojištění *(dle vzoru přílohy č. 8 této ZD)*,
- k) Formulář – informace ke stanovení koordinátora BOZP *(dle vzoru přílohy č. 9 této ZD)*.

9. Způsob hodnocení nabídek

Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114 odst. 1 zákona hodnocená **podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH** za předmět plnění.

Hodnotící komise provede seřazení nabídek podle výše nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

10. Poskytování a vysvětlení zadávací dokumentace

10.1 Obecná ujednání o poskytování ZD

Kompletní ZD včetně všech příloh a současně i Kvalifikační dokumentace je zveřejněna na Profilu zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

Kontaktní osoby ohledně ZD:

Jana Valečková, tel.: 376 347 255, e-mail: javaleckova@mukt.cz
Bc. Pavla Hilscher, tel.: 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz

10.2 Vysvětlení zadávací dokumentace

Účastník zadávacího řízení může v souladu s § 98 zákona zaslat žádost o vysvětlení ZD, kterou musí doručit nejméně 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek **výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK**. Zadavatel do 3 pracovních dnů vysvětlení uveřejní opět prostřednictvím E-ZAK včetně přesného znění žádosti bez identifikace tazatele. Zadavatel může vysvětlit ZD bez předchozí žádosti prostřednictvím E-ZAK, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Telefonické poskytování informací o ZD je vyloučeno.

Veškeré informace o lhůtách v zadávacím řízení jsou uvedeny v Oznámení o zahájení zadávacího řízení.

11. Lhůta pro podání nabídek a další podmínky, požadavky a informace zadavatele

11.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůtu pro podání nabídek zadavatel stanovil na **05.02.2024, 10:00 h, 08.02.2024, 10:00 h.**

Nabídky doručené zadavateli po skončení této lhůty zadavatel nepovažuje za podané a v průběhu zadávacího řízení k nim nepřihlíží.

11.2 Otevírání nabídek

Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel v prostředí E-ZAK bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě a zda s ní nebylo před jejím otevřením manipulováno v souladu s § 109 odst. 2 zákona.

11.3 Podání nabídky

Nabídku lze podat ve lhůtě pro podání nabídek výhradně v **elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK** a to po předchozí registraci účastníka zadávacího řízení. Nabídky v tištěné podobě nebudou zadavatelem přijímány. Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v ZD, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží v souladu s § 28 odst. 2 zákona.

Každý účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku v rámci předmětného zadávacího řízení.

Pokud účastník zadávacího řízení podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky zadávacího řízení, nebo je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým účastníkem zadávacího řízení vyřadí a písemně je informuje o důvodu vyloučení ze zadávacího řízení. Pokud zadavatel zjistí tuto skutečnost na základě předložených dokladů prokazujících kvalifikace před podpisem smlouvy, a pokud nabídka tohoto účastníka zadávacího řízení bude vybrána jako nejvhodnější, zadavatel neuzavře s tímto účastníkem zadávacího řízení smlouvu dle § 124 zákona.

11.4 Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli

Doručování písemností a veškerou komunikaci mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení zadavatel doporučuje realizovat výhradně v **elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK**.

12. Závěrečné ustanovení

Údaje uvedené v této ZD a jejích přílohách a Kvalifikační dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je účastník zadávacího řízení povinen se řídit při zpracování své nabídky. V případě rozporů údajů uvedených v této ZD, jejích přílohách a Kvalifikační dokumentaci a Oznámení o zahájení zadávacího řízení platí údaje uvedené v Oznámení o zahájení zadávacího řízení.

12.1 Doložení dokladů od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy

Vybraný dodavatel, se kterým by měla být uzavřena smlouva, bude zadavatelem, vyzván k předložení:

- a) prostých kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud již nebyly doloženy v nabídce,
- b) kopie pojistných smluv dle čl. 13 návrhu Smlouvy o dílo,
- c) soupisu prací s výkazem výměr ve formátu .xml (v případě získání dotace),

- d) originálu bankovní záruky k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo,
- e) originálu bankovní záruky (resp. příslibu banky) za řádné plnění záručních podmínek,
- f) kopie ČP ve vztahu k Ruským / Běloruským subjektům.

Dodavatel na základě písemné výzvy zadavatele předloží doklady v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 122 odst. 7 zákona.

12.2 Další práva a podmínky vyhrazená zadavatelem

- a) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s ust. § 127 zákona. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká účastníkům zadávacího řízení vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
- b) Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit ZD zakázky v souladu s ustanovením § 99 zákona. Účastníkům zadávacího řízení v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů.
- c) Zadavatel nebude o podaných nabídkách s účastníky zadávacího řízení jednat.
- d) Zadavatel má dle § 223 zákona právo odstoupit od smlouvy v případě, že účastník zadávacího řízení uvedl před zadáním veřejné zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- e) Účastníci zadávacího řízení výslovně souhlasí se zpracováním jejich (osobních) údajů s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby zadavatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti.
- f) Podáním nabídky účastník zadávacího řízení souhlasí s tím, aby smlouva, dodatky smlouvy a seznam poddodavatelů byly v plném rozsahu uveřejněny v souladu s platnými právními předpisy zavazujícími zadavatele k jejich uveřejnění, tedy zejména na profilu zadavatele a v registru smluv. Současně s tím účastník zadávacího řízení souhlasí, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- g) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit, příp. vyjasnit informace a skutečnosti deklarované účastníkem zadávacího řízení v jeho nabídce.
- h) Účastníci zadávacího řízení sami nesou veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Účastníci zadávacího řízení nemají v žádném případě právo na náhradu výdajů spjatých s účastí v zadávacím řízení.
- i) Veškeré podmínky zadávacího řízení, které nejsou výslovně upraveny v této zadávací dokumentaci, jejích přílohách a Kvalifikační dokumentaci, se řídí příslušnými ustanoveními zákona.
- j) Jednotliví účastníci zadávacího řízení jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky zadávacího řízení v rámci zadání veřejné zakázky.

k) Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s § 242 zákona nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do uzavření smlouvy. Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek.

V Klatovech 09.01.2024

**Rudolf
Salvetr**

Digitálně podepsal Rudolf
Salvetr
DN: cn=Rudolf Salvetr,
givenName=Rudolf,
sn=Salvetr, c=CZ, o=Město
Klatovy, serialNumber=ICA
- 10473968
Datum: 2024.01.09
11:00:21 +01'00'

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatovy

Přílohy ZD:

- č. 1 – Projektová dokumentace
- č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr
- č. 3 – Návrh Smlouvy o dílo
- č. 4 – Krycí list nabídky
- č. 5 – Čestné prohlášení o poddodavatelích
- č. 6 – Změnový list – formulář
- č. 7 – Čestné prohlášení o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu
- č. 8 – Čestné prohlášení o uzavření stavebně montážního pojištění
- č. 9 – Informace ke stanovení koordinátora BOZP
- č. 10 – Čestné prohlášení ve vztahu k Ruským / Běloruským subjektům
- č. 11 – Čestné prohlášení o předložení bankovní záruky nebo závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek