

Č. j.: ORM/234/25/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková  
Telefon: 376 347 255  
E-mail: javaleckova@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího řízení, kteří si vyzvedli nebo vyzvednou zadávací dokumentaci*

*prostřednictvím el. nástroje E-ZAK*

Datum: 27.01.2025

**Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 5 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení**

**„Chráněné bydlení v Aretinově ulici, Klatovy“**

**Znění dotazu č. 13 z 23.01.2025:**

Prosím o vysvětlení dotazu:

1) V popisu dveří stojí: dveře vnitřní lakované a v povrchová úprava je: HPL laminát. Jak je máme tedy nacenit? Pokud lakované, tak v jaké barvě RAL a pokud HPL, tak v jaké barvě?

**Odpověď k dotazu č. 13:**

1) Účastník ocení dveře s povrchovou úpravou HPL v základní bezpříplatkové barevnosti.

**Znění dotazu č. 14 z 23.01.2025:**

Prosíme o vysvětlení dotazu týkajícího se povlakových podlah:

1) Požadavek na podlahu je click vinyl, ale zároveň nivelační stěrka a podložka starlon. Pod click vinyl není potřeba nivelační stěrka, pokud je podklad rovný a odpovídá ČSN. Nivelační stěrka se standardně dává pod lepený vinyl. Pokud se opravdu jedná o click vinyl, tak prosím o upřesnění, jaký má mít nášlap. Buď 0,3 mm – domácí zátěž nebo 0,55 mm, což je komerční zátěž.

**Odpověď k dotazu č. 14:**

1) Bude použit vinyl tl. 0,55 mm s tím, že účastník ocení všechny položky v Soupisu prací.

**Závěr:**

**Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 10.02.2025, 10:00 h.** Toto vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele [Přehled - E-ZAK Klatovy](#) v detailu uvedené zakázky.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová  
vedoucí odboru rozvoje města  
kontaktní osoba zadavatele pro VZ