

Č. j.: ORM/588/26/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková
Telefon: 376 347 255
E-mail: javaleckova@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího
řízení, kteří si vyzvedli nebo
vyzvednou zadávací dokumentaci*

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Datum: 27.02.2026

**Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1 – podlimitní veřejná zakázka na
stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení**

„Zimní stadion Klatovy – oprava stávajících šaten“

Znění dotazu č. 1 z 25.02.2026:

Zasíláme dotazy k zakázce:

- 1) Zárubně uváděná výška ve VV 1970/2100, dveře dle VV a projektu v. 1970 která výška platí.
- 2) Vnitřní dveře 800/1970 mm, HPL povrch, 1/3 sklo, voděodolné (agua plus, klima II), mřížka 400x150 mm dodávka a montáž, vč. zámku a kování - jaké kování u dveří, dále co platí, voděodolné (agua plus nebo Klima II s mřížkou, nelze jeden produkt dohromady, chybí specifikace barvy. Pokud dveře budou vystaveny vysoké vlhkosti (pára, kapky) — raději upřednostnit AQUA/AQUA PLUS variantu s odolným povrchem (např. HPL) a možností prosklení a ventilace dle potřeby zakázkové prosklení, nevyrábí standardní výrobce.
- 3) Pryžové podlahy
Tloušťka: 10 mm je dobrý kompromis pro většinu zón, ale pro extrémní provoz se používá i 12–16 mm.
Doporučuji i vzhledem k ceně i kvalitě pryžovou podlahu v rolích
Dotaz tl., podlahy by měla být víc než 10 mm.
- 4) Chybí výpis dveří a řádná technická specifikace automatických dveří.
- 5) Chybí specifikace kazetového strupu
- 6) Koupelnové otopné těleso - není uvedena speciální povrchová úprava - takto hrozí brzká koroze

Odpověď k dotazu č. 1:

- 1) výška zárubní a dveří:
- platí výška dveří a zárubní 2100 mm – sjednotit zárubně a křídla na výšku 2100 mm.
- 2) dveře do koupelny:
Vnitřní dv. 800/2100 mm, HPL povrch, 1/3 sklo, voděodolné (AQUA PLUS dveře splňující kategorii Klima II),

Dveřní mřížka 600x160 mm (příp. jiný adekvátní rozměr),
zámek a kování – štítové kování stříbrné, klika-klika, vložkový zámek,
barva křídla – písková,
povrch křídla – HPL,
celkem 8 ks.
Zárubeň - hliníková obložková, barva šedá – sever - 4x, jih - 4x, celkem 8 ks.

3) pryžové podlahy:

- dle požadavku provozovatele ZS je navržena tl. 10 mm,

4) výpis dveří a technická specifikace automatických dveří:

Viz příloha č. 4.1 a příloha č. 4.2

5) specifikace kazetového stropu:

- SDK kazetový podhled z kazet 600 x 600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci,
- podhled kazetový děrovaný kruh 6,5 mm, polozapuštěný rastr 600 x 600 mm,

Specifikace:

Opláštění – SDK kazeta hrana 600 x 600 mm, hrana E15,

Konstrukce - Hlavní profil T, Příčný profil T 1 200, Příčný profil T 600, Obvodový profil L, Závěs,

Izolace – bez minerální izolace,

Přípevnění - Kotvení do obvodové stěny,

Závěs – při obvodu max. 400 mm od stěny, v ploše max. vzdálenost závěsů 1200 mm.

6) koupelnové otopné těleso:

- povrchová úprava – zůstává bez speciální povrchové úpravy.

Závěr:

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 10.03.2026, 10:00 h. Toto vysvětlení / změna / doplnění ZD je uveřejněno na profilu zadavatele [Přehled - E-ZAK Klatovy](#) v detailu uvedené zakázky.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Příloha:

příloha č. 4.1 a 4.2