

Č. j.: ORM/2838/24/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková

Telefon: 376 347 255

E-mail: javaleckova@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího řízení, kteří si vyzvedli nebo vyzvednou zadávací dokumentaci**prostřednictvím el. nástroje E-ZAKAZKY*

Datum: 01.10.2024

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 6**„Rekonstrukce SCZT – varianta 2a-2PK + varianta 0 Horkovod“****Znění dotazu č. 2 ze 17.09.2024:**

1) Ve výkazu výměr pro první etapu, záložce D3-HV-etapa1 je položka č. 135, co je touto položkou myšleno?

135	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	6,700
-----	---	----------	-----------------------------------	----	-------

Odpověď k dotazu:

Jedná se o vodu určenou k proplachu potrubí.

2) Ve výkazu výměr etapy, v záložce D3-HV-etapa1 je položka č. 13, k této položce není ve výkazu výměr dodávka čerpadel. Jaké čerpadla (typové označení a dimenze) bude zhotovitel zaměňovat za stávající? Kdo bude čerpadla dodávat (zhotovitel nebo objednatel/zadavatel)? Pokud objednatel/zadavatel, kdy budou zhotoviteli dodány? Pokud zhotovitel, chtěli bychom požádat o specifikaci čerpadel do výkazu výměr (projektové dokumentace).

14	K	732422552	záměna dvou stávajících čerpadel v parelení provozu;	soubor	2,000
----	---	-----------	---	--------	-------

Odpověď k dotazu:

Dle návrhu a dodané výkresové dokumentace, zpracované v rámci DPS, se jedná i o dodávku zhotovitele. Celá specifikace této položky je doplněna ve VV.

S tímto bodem souvisí ještě položka č. 29 (měřič tepla), která byla ve VV neúplná, kdy se opět jedná o dodávku a montáž zhotovitele a je také doplněna.

3) Z jakého důvodu je ve výkazu výměr pro 1. etapu v záložce Souhrn u položek (Realizační dokumentace stavby, Dokumentace skutečného provedení, Autorský dozor) součtový vzorec vynásobený koeficientem? Tyto položky by měl dle Zadávací dokumentace a Smlouvy o dílo zhotovitel ocenit individuálně. Ve výkazu výměr pro 2. etapu v záložce Souhrn u položek (Realizační dokumentace stavby, Dokumentace skutečného provedení, Autorský dozor) součtový vzorec vynásobený koeficientem není.

Odpověď k dotazu:

Položky ve VV upraveny pro individuální nacenění.

4) Ve výkazech výměr pro 1. a 2. etapu, v záložkách Souhrn je položka Dozor BOZP. Dle zákona zajišťuje Dozor BOZP (včetně plánu BOZP) objednatel/zadavatel (stavebník) a nemůže přenášet tuto zodpovědnost na zhotovitele. Chtěli bychom požádat objednatele/zadavatele o odstranění této položky (Dozor BOZP včetně plánu BOZP) z výkazů výměr a ze Smlouvy o dílo jako povinnost zhotovitele.

Odpověď k dotazu:

Položka Dozor BOZP byla zadavatelem z výkazu výměr odstraněna. Upravený výkaz výměr přiložen. Na základě odstranění této položky byl upraven i návrh Smlouvy o dílo a Zadávací dokumentace, dokumenty jsou přiloženy.

5) Ve výkazech výměr pro 1. a 2. etapu, v záložkách Souhrn je položka Autorský dozor. Dle zákona zajišťuje Autorský dozor (§ 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona) objednatel/zadavatel (stavebník) a nemůže přenášet tuto zodpovědnost na zhotovitele. Chtěli bychom požádat objednatele/zadavatele o odstranění této položky (Autorský dozor) z výkazů výměr a ze Smlouvy o dílo jako povinnost zhotovitele.

Odpověď k dotazu:

Položka Autorský dozor byla zadavatelem z výkazu výměr odstraněna. Upravený výkaz výměr přiložen. Na základě odstranění této položky byla upravena Zadávací dokumentace, která je přiložena.

6) Chtěli bychom objednatele upozornit, že ve výkazu výměr Klatovy, Reko CZT v 2a, HV, Et1, DPS - VV r01 26_07_24_r1KT (1) v záložce D3-HV-etapa1 se položka č. 1 nepřipočítává do celkové ceny dané záložky a chtěli bychom požádat o opravu.

Odpověď k dotazu:

Revidovaný přiložený VV je upraven.

Znění dotazu č. 3 z 18.09.2024:**ETAPA I – D3 – HV – stavba:**

Pol. 25 – rozprostření ornice v rovině tl. 20 cm, dovoz ze vzdálenosti 1 km, osetí trávou – 270 m²

Pol. 58 – sejmutí ornice vrstvy do 15 cm, tl. vrstvy do 10 cm – 27 m³

1) Kde je položka k odvozu ornice do vzdálenosti 1 km?

Kde je položka k nákupu chybějící kubatury ornice?

Odpověď k dotazu:

Změněna pol. 58 – sejmutí ornice strojně včetně rozpojení, naložení na dopravní prostředek, přemístění ornice na vzdálenost do 50 m a její složení tl. vrstvy do 20 cm.

Doplněna pol. 63 – zemina pro terénní úpravy – ornice.

2) Kde jsou položky na odbourání šachet vč. poklopů, likvidace suti z těchto prací a sypanina na zásyp a provedení zásypu šachet?

Odpověď k dotazu:

Odbouraný materiál bude použit pro zásyp šachet.

Doplněna pol. 24a, 24b (bourání 3 ks šachet strop + stěny do 1,5 m).

Pol. 33, 34, 36, 37, 38 – komunikace – skladebné vrstvy všechny o výměře 265 m²

3) Kde je položka pro ofrézování zámků pro určité vrstvy, jak je uvedené ve výkresech v PD?

Kde je položka pro vložení elastobitumenové pásky?

Jak to, že je výměra všech ploch stejná, když se dělají odskoky?

Odpověď k dotazu:

Doplněna pol. 46a.

Plocha komunikací je uvažována včetně zámků, odskoky nejsou uvažovány, jedná se tedy o plochy s rezervou.

Pol. 48, 49, 50, 51 – suť (nakládání, vodorovná doprava) – 399,6 t

Pol. 55 – poplatek za skládku suti - 173,59 t

4) Kde je poplatek za uložení zbylých 226 tun?

Odpověď k dotazu:

Doplněna pol. 54a.

Pol. 54 – odvoz suti a vyb. hmot do 15 km, vnitrost. 15 m – 225,9 t

5) S kterými položkami ve v. v. tato položka koresponduje?

Pokud je to další tonáž suti, kde je naložení a poplatek za skládku?

Odpověď k dotazu:

Viz pol. 50, 48 a 49.

ETAPA I – D5 Datová síť:

Kabeláž:

Pol. – optický kabel pro datovou komunikaci Ethernet 16 vláken single mode – 0 m – venkovní trasa ve výkopu, dodávka a instalace část D3

Pol. – ochranná trubka pro optické trubičky HDPE 40x3,5 mm – 0 m – venkovní trasa ve výkopu, dodávka a instalace část D3

Pol. – mikrotrubičky pro optické kabely PE-HD 10/8 mm – 0 m – venkovní trasa ve výkopu, dodávka a instalace část D3

6) Proč jsou výměry s hodnotou 0, když nejsou jinde uvedené?

Odpověď k dotazu:

Uvedeno v D5 – od ř. 63-79.

7) V PD výkresová část Trasy chrániček pro datové sítě, je v legendě uvedené: chránička pro metalický kabel-stávající-vybavit: 1x metalický kabel J-Y(St)Y 6x2x0,8 – kde je tento kabel ve v. v.?

Odpověď k dotazu:

Viz D5 ř. 77.

8) Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 2 – odpověď č. 3 je nedostatečná, byla zkopírována ze zadávací dokumentace a Smlouvy o dílo. Odpověď neobsahuje technické řešení zásobování objektů teplou vodou po dobu rekonstrukce. Dotaz byl vznesen z důvodu, že projektová dokumentace neobsahuje technické řešení zásobování dotčených objektů teplou vodou po dobu rekonstrukce. Výměnu parovodního potrubí za předizolovaného potrubí v celé trase v první i druhé etapě není možné zrealizovat během 14 dnů, kdy by mohla být učiněna odstávka tepla, když výměna potrubí bude ve stávající trase parovodního potrubí, které zásobuje dotčené objekty.

Jakým způsobem budou technicky po dobu realizace díla zajištěné dodávky teplé vody do dotčených objektů realizace?

Odpověď k dotazu:

Upřesnění:

Při realizaci I. Etapy výstavby horkovodu se neuvažuje s náhradními ohřevy TV. Zhotovitel si musí připravit ve VS8 technologii ohřevu TV tak, aby mohla být dočasně provozována v provizorním provozu. U provedených výkopů si musí, před odstavením parovodu, připravit celé úseky potrubí (vč. NDT zkoušek) tak, aby minimalizoval počet svárů pro dopojování. Dále si musí připravit potrubí pro zatažení pod. ul. Plzeňská, vč. NDT, systému detekce netěsností a zaspojování. Pro urychlení najetí HV do nízkoteplotního provizorního provozu budou provedeny dopojovací sváry a jejich NDT. Dále bude provedeno lokální zatížení potrubí pískem. Dokončovací práce na potrubí HV, tj. propojování detektorů netěsností, spojkování, polštářování, atd., budou prováděny po uvedení do nízkoteplotního provozu.

Vzhledem k tomu, že příprava TV pro objekty 639, 641 a 643 je realizována z VS5, které se rekonstrukce nedotkne, lze realizaci I. Etapy výstavby horkovodu dále rozčlenit na dílčí fáze a tedy zhotovitel si musí v objektech 639, 641 a 643 připravit technologii tak, aby mohla být dočasně provozována v provizorním provozu. U provedených výkopů si musí, před odstavením rozvodu TV připravit celé úseky horkovodu příslušné fáze realizace tak, aby minimalizoval počet svárů pro dopojování. Pro urychlení najetí HV do nízkoteplotního provizorního provozu budou provedeny dopojovací sváry a jejich NDT. Dále bude provedeno lokální zatížení potrubí pískem. Dokončovací práce na potrubí HV, tj. propojování detektorů netěsností, spojkování, polštářování, atd., budou prováděny po uvedení do nízkoteplotního provozu.

Při realizaci II. Etapy výstavby horkovodu se neuvažuje s náhradními ohřevy TV. Zhotovitel si musí připravit ve VS4 a OPS Poliklinika technologii ohřevu TV tak, aby mohla být dočasně provozována v provizorním provozu. V OPS Nemocnice si zhotovitel připraví novou technologii VS v místě instalace pro rychlý přechod z páry na HV. U připravených výkopů, v ul. Vaňkova a ul. Pod Nemocnicí, si musí před odstavením parovodu, připravit celé úseky potrubí (vč. NDT zkoušek) tak, aby minimalizoval počet svárů pro dopojování. Pro urychlení najetí HV do nízkoteplotního provizorního provozu budou provedeny dopojovací sváry a jejich NDT. Dále bude provedeno lokální zatížení potrubí pískem. Dokončovací práce na potrubí HV, tj. propojování detektorů netěsností, spojkování, polštářování, atd., budou provedeny po uvedení do nízkoteplotního provozu.

Etapa 1			
Poř. číslo	Název	Stávající stav	Opatření při realizaci
D4.09	OPS Koldinova 436	TV se nepřipravuje z CZT - vlastní lokální ohřevy	Newyžaduje
D4.10	OPS Koldinova 180	TV se nepřipravuje z CZT - vlastní ohřev plynovým kotlem	Newyžaduje
D4.11	OPS Plzeňská 639	TV se připravuje ve VS5	Rozčlenění realizace I. Etapy výstavby horkovodu na dílčí fáze
D4.12	OPS Plzeňská 641	TV se připravuje ve VS5	Rozčlenění realizace I. Etapy výstavby horkovodu na dílčí fáze
D4.13	OPS Plzeňská 643	TV se připravuje ve VS5	Rozčlenění realizace I. Etapy výstavby horkovodu na dílčí fáze
D4.14	OPS Koldinova 397	TV se nepřipravuje z CZT - plynová kotelna	Newyžaduje
D4.15	OPS VS8	TV se připravuje z CZT	Před odstavením parovodu instalovat novou technologii přípravy TV, schopnou provizorního provozu
Etapa 2			
Poř. číslo	Název	Stávající stav	
D4.02	OPS Vaňkova 431	TV se nepřipravuje z CZT - plynová kotelna	Newyžaduje
D4.03	OPS VS4	TV se připravuje z CZT	Před odstavením parovodu instalovat novou technologii přípravy TV, schopnou provizorního provozu
D4.04	OPS Poliklinika	TV se připravuje z CZT	Před odstavením parovodu instalovat novou technologii VS, schopnou provizorního provozu
D4.05	OPS Nemocnice - Nový pavilon	TV se připravuje z CZT a vlastním elektroohřevem	Připravit novou technologii VS v místě instalace pro rychlý přechod z páry na HV

9) Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 2 – odpověď č. 4 je nedostatečná, nelze ocenit do VRN bez řádné specifikace – bez informace o dimenzích a množství demontovaného parovodního potrubí, bez informace o velikosti kanálu. Chtěli bychom objednatele požádat o tyto informace pro první i druhou etapu.

Odpověď k dotazu:

Byla upřesněna položka 9 ve VRN.

ETAPA II – D3 – HV – stavba:

Pol. 20 – rozproštění ornice v rovině tl. 20 cm, dovoz ze vzdálenosti 1 km, osetí trávou – 90 m²

Pol. 46 – sejmutí ornice vrstvy do 15 cm, tl. vrstvy do 10 cm – 9 m³

1) Kde je položka k odvozu ornice do vzdálenosti 1 km?

Kde je položka k nákupu chybějící kubatury ornice?

Odpověď k dotazu:

Pol. 46 nahrazena pol. 21 – v položce zahrnuto vše.

2) Kde jsou položky na odbourání šachet vč. poklopů, likvidace suti z těchto prací a sypanina na zásyp a provedení zásypu šachet?

Odpověď k dotazu:

Viz pol. 22.

Pol. 21, 22, 24, 25, 26 – komunikace – skladebné vrstvy všechny o výměře 500 m²

3) Kde je položka pro odfrézování zámků pro určité vrstvy, jak je uvedené ve výkresech v PD?

Kde je položka pro vložení elastobitumenové pásky?

Jak to, že je výměra všech ploch stejná, když se dělají odskoky?

Odpověď k dotazu:

Doplněna pol. 38.

Plocha komunikací je uvažována včetně zámků, odskoky nejsou uvažovány, jedná se tedy o plochy s rezervou.

Pol. 6, 10 – dlažby rozebrání – celkem $12+4=16\text{ m}^2$

4) Pol. 28 a 30 nekorespondují s výměrou (12 m^2). Zbývající 4 m^2 se nebudou provádět?

Odpověď k dotazu:

Pol. 6 – opravena na 0 množství

Pol. 9, 27 – opraveny na 12 m^2

Pol. 36, 37, 38, 39 – suť (nakládání, vodorovná doprava) – 1327,2 t

Pol. 55 – poplatek za skládku suti – $0,942\text{ t} + 110\text{ t} = 110,942\text{ t}$

5) Kde je poplatek za uložení zbylých 1216,26 tun?

Odpověď k dotazu:

Upraveny výměry pol. 38, 39, doplněna pol. 50.

ETAPA II – D5 Datová síť:

Kabeláž:

Pol. 1 a 2 chránička HDPE 40/33 mm – 565 m

6) Celá trasa má cca 170 m. Chrániček se táhne víc?

Odpověď k dotazu:

Upraveny výměry.

7) Žádáme o přesné stanovení rozsahu (ks/m) a dimenze předizolovaného potrubí pro 2. etapu – VV neodpovídá rozsahu uvažované rekonstrukce z TZ ani výkresové části PD.

Např. uvádíme:

1	Trubka předizolovaná	délka 12 m, 1x zesílená tl. izolace, DN125		Ø168,3/280	504	ks
2	Trubka předizolovaná	délka 12 m, 1x zesílená tl. izolace, DN50		Ø60,3/140	36	m
3	Trubka předizolovaná	délka 12 m, 1x zesílená tl. izolace, DN25		Ø33,7/110	24	ks

7	Ohyb předizolovaný 90°	délka 1x1 m, 1x zesílená tl. izolace, DN25		Ø33,7/110	2	ks
8	Táhlý oblouk 7°	délka 12 m, r=32 m, L, 1x zesílená tl. izolace, DN150		Ø168,3/280	24	m

.
. .
.

Kde je uvedeno DN50, DN25..., kde je uveden Táhlý oblouk...? Atd.

Odpověď k dotazu:

Upraven celý rozsah D3-HV-2. etapa.

Znění dotazu č. 4 z 20.09.2024:

1) Ve výkazu výměr „Klatovy, Reko CZT v 2a, HV, Et1, DPS - VV r01 26_07_24_r1KT (1)“ (I. etapa) je u položek týkajících se předizolovaného potrubí požadavek na antidifúzní bariéru. U ostatních položek předmětného příslušenství předizolovaného potrubí (tvarovky, spojky ...) tento požadavek není. V druhém výkazu „Klatovy, Reko CZT v 2a, HV, Et2, DPS - VV r2“ týkající se druhé etapy tento požadavek u předizolovaného potrubí rovněž není. V technických zprávách ani jedné etapy tento požadavek též není. Žádáme o informaci, zdali má být potrubí s antidifúzní bariérou či nikoliv. V případě že ano, pak by dávalo smysl a žádáme o potvrzení, že má mít antidifúzní bariéru celý systém (tvarovky, spojky, ...).

Odpověď k dotazu:

Antidifúzní bariéru na potrubí, vzhledem ke stávajícím bezkanálovým rozvodům v lokalitě, není nutná.

Znění dotazu č. 5 z 26.09.2024:

1) Je dispečerské pracoviště a vizualizace součástí zakázky? Není v PD řešeno.

Odpověď k dotazu:

Součástí VV jsou v obou etapách položky v D5. Datová síť, týkající se „Změny a úpravy vizualizačního SW ŘS na dispečinku teplárny“, kde jsou odkazy na výkresovou část.

2) Pokud je dispečerské pracoviště stávající a toto má být využito, jak bude řešeno? Bude si investor realizovat ve vlastní režii? Není v PD řešeno.

Odpověď k dotazu:

Konkrétní změny a úpravy týkající se dispečerského pracoviště budou řešeny v rámci realizační dokumentace zhotovitele.

3) Pokud má být stávající dispečerské pracoviště součástí zakázky, kdo bude jeho rozšíření zajišťovat? Existuje kontakt na stávajícího dodavatele dispečerského pracoviště? Není v PD řešeno.

Odpověď k dotazu:

Změny a úpravy vizualizačního SW ŘS na dispečinku teplárny jsou součástí zakázky.

Kontakt na dodavatele úprav dispečerského pracoviště tak software programovatelných regulátorů jak pro „Nemocnici“, tak KLATOVSKOU TEPLÁRNU a.s.:

Ing. Zdeněk PFEIFER
Hruškova 29
301 00 Plzeň
IČ: 45395276
lojza_pf@email.cz

4) Kdo bude zajišťovat úpravu stávajících systému MaR na sekundárních částech VS (Nemocnice)? Pokud má být součástí zakázky, prosíme o kontakty na jednotlivé dodavatele. Není v PD řešeno.

Odpověď k dotazu:

Přepojování a úpravu stávajícího MaR zajistí zhotovitel. Kontakt viz výše.

Znění dotazu č. 6 z 27.09.2024

1) V záložce D3-HV-etapa2 výkazu výměr jsou p. č. 2 (Vaňkova 431), 2 (VS4), 2 (Pod Nemocnicí 476), 2 (Nemocnice)

Izolace kulového kohoutu	látková snímatelná omyvatelná pouzdra, pro TS
--------------------------	---

Jaké dimenze jsou kulové kohouty pro jednotlivé objekty, které se dle výkazu výměr mají zaizolovat?

Kulové kohouty které se mají zaizolovat v jednotlivých objektech jsou závitové nebo přivařovací?

Odpověď k dotazu:

U každého konkrétního vstupu jsou uvedeny kulové kohouty pod částí „Armatury“, Poř. č. „1“, vč. dimenze, např.:

Vaňkova 431						
Poř.č.	Materiál	Typ	PN	Rozměr	Množství	Jednotka
	Armatury					
1	Kulový kohout přivařovací	mat. P235GH, s pákou	PN25	DN65	2	ks

nebo

VS4						
Poř.č.	Materiál	Typ	PN	Rozměr	Množství	Jednotka
	Armatury					
1	Kulový kohout přivařovací	mat. P235GH, ovládání kolem s převodovkou	PN25	DN150	4	ks

atd.

2) Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 2 – ze dne 18.9.2024 – odpověď č. 9:

- Dotaz účastníka – ze dne 13.9.2024:

Žádáme o zdůvodnění části Profesní způsobilosti – b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky:

- izolatérství
- malířství, lakýrnictví, natěračství
- zámečnictví, nástrojářství

Jak sám zadavatel uvádí, požaduje oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky – podíl výše uvedených činností / profesí, je v rámci realizace díla v max. v řádu jednotek procent, tzn. nemají zásadní význam / podíl na plnění veřejné zakázky.

Žádáme o zrušení požadavku na výše uvedená oprávnění a úpravu Profesní způsobilosti tak, aby opravdu odpovídala předmětu veřejné zakázky.

- Odpověď zadavatele – č. 9 ze dne 18.9.2024:

Vzhledem k tomu, že součástí předmětu dodávky jsou jak práce izolátorské (trubní systémy apod.), tak práce natěračské a malířské (trubní systémy, konečné úpravy stavebních konstrukcí, apod.), včetně různých ocelových konstrukcí pro uložení trubních systémů a technologií a objednatel požaduje provedení všech typů prací v profesionální kvalitě, nebude požadavku na zrušení výše uvedených oprávnění vyhověno.

- Dotaz účastníka – ze dne 27.9.2024:

Předmětné služby, dodávky nebo stavební práce veřejné zakázky jsou hlavní a klíčové činnosti, které přímo souvisejí s předmětem zakázky – tyto činnosti jsou zásadní pro dosažení cíle veřejné zakázky a bez jejich provedení nelze považovat zakázku za splněnou.

Tzn. Jde o základní práce, služby nebo dodávky, které jsou popsány v předmětu zakázky. Tyto činnosti jsou explicitně vymezeny ve smlouvě jako to, co je nutné pro splnění požadavků zadavatele a bez jejich provedení nelze zakázku naplnit. Jde například o stavbu budovy, dodávku technologického zařízení střežního pro samotnou realizaci a provoz díla.

Vedlejší činnosti veřejné zakázky jsou aktivity, které jsou nezbytné pro podporu nebo zajištění realizace předmětných činností, ale nejsou přímo hlavním předmětem zakázky. Tyto činnosti nejsou primárně vyžadovány pro naplnění hlavního cíle zakázky, ale bez nich by plnění zakázky mohlo být obtížné nebo nedokončené.

Tzn. Tyto činnosti pomáhají realizovat hlavní předmětné činnosti, ale nejsou samy o sobě hlavním cílem.

Shrnutí:

- Předmětné činnosti jsou hlavní, klíčové úkony, které přímo plní předmět veřejné zakázky.
- Vedlejší činnosti jsou podpůrné činnosti, které jsou nezbytné pro zajištění správné realizace předmětných činností, ale nejsou hlavním cílem zakázky.

- K výše zmíněnému, musíme opět poznamenat, že požadovaná a výše zmíněná oprávnění neodpovídají předmětu veřejné zakázky – jak je uváděno v Zadávací dokumentaci (podíl výše uvedených činností (profesí), je v rámci realizace díla v max. v řádu jednotek procent = jedná se o vedlejší nikoliv předmětnou činnost), tzn. znovu žádáme o zrušení požadavku na výše uvedená oprávnění a úpravu Profesní způsobilosti.

Odpověď k dotazu:

Zadavatel vyhověl požadavku na zrušení doložení oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky:

- izolatérství
- malířství, lakýrnictví, natěračství
- zámečnictví, nástrojařství

Revidovaný dokument – Kvalifikační dokumentace přiložen.

Znění dotazu č. 7 z 30.09.2024

1) V záložce D3 – HV – etapa2 výkazu výměr jsou p. č. (Vaňkova 431), 1 (VS4), 1 (Pod Nemocnicí 476), 1 (Nemocnice)

Izolace potrubí, kolen a armatur	Izolační pouzdro z kamenné vlny min.80kg/m ³ ; tl. 40mm, vč. povrchové úpravy vyztuženou ALU fólií
Izolace potrubí a kolen	Izolační pouzdro z kamenné vlny min.80kg/m ³ ; tl. 60mm, vč. povrchové úpravy vyztuženou ALU fólií

Jednotka pro položky č. 1 jsou m², jednotka pro položky č. 1 by měla být v metrech a měla by korespondovat s potrubím (průměrem a množstvím) vyspecifikovaným výše ve výkazu výměr (nad izolacemi). Chtěli bychom zadavatele požádat o opravu výkazu výměr.

2) V záložce D3 – HV – etapa1 výkazu výměr jsou p. č. 3-7

3	M	R.AUV200	Snímatelné izolační pouzdro na armaturu DN200, do 150 stupňů	kus	4,000
4	M	R.AUV100	Snímatelné izolační pouzdro na armaturu DN100, do 150 stupňů	kus	2,000
5	M	RAKK20	Snímatelné izolační pouzdro na armaturu, DN20, do 150 stupňů	kus	12,000
6	M	R.AKK25	Snímatelné izolační pouzdro na armaturu, DN25, do 150 stupňů	kus	10,000
7	M	R.AKK40	Snímatelné izolační pouzdro na armaturu, DN40, do 150 stupňů	kus	12,000

Jaké typy armatur mají být opatřeny izolačním pouzdrům? Tato informace není v položkách č. 3–7 uvedena.

Odpověď k dotazu:

1) Jednotkou v položce „Izolační pouzdro“ je ve VV nesprávně uvedeno m²

Správnou jednotkou je „m“

Délka potrubního pouzdra bude odpovídat délce trubky (v lokalitě „Vaňkova 431“ tedy budou 2 m).

- 2) V položce „3“ se jedná o 3x kulový přivařovací kohout a 1x filtr přírubový.
V ostatních položkách se jedná o kulový kohout přivařovací.

Znění dotazu č. 8 z 30.09.2024

- 1) Na základě obhlídky akce v Klatovech navrhujeme prodloužení napojení nových VS ze současných 14 dní na 21 dní. Je to možné?

Odpověď k dotazu:

- 1) Zadavatel podmínku „omezení dodávek tepla ze zdroje pro jednotlivé odběratele/odběrná místa (příprava a dodávky teplé vody) pouze jedenkrát a to po dobu maximálně čtrnácti dnů v rámci stanoveného časového úseku pro vlastní fyzickou realizaci“ nebude měnit.

Změnou Soupisu prací s VV došlo ke změně předpokládané hodnoty veřejné zakázky na 44.804.674,00 Kč bez DPH.

Závěr:

Při zpracování nabídky vycházejte ze Zadávací dokumentace, Kvalifikační dokumentace, Soupisu prací s VV a návrhu Smlouvy o dílo z 01.10.2024. Toto vysvětlení včetně příloh je uveřejněno na profilu zadavatele [Profil zadavatele: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. - E-ZAKAZKY.CZ](#) v detailu uvedené zakázky.

S ohledem na povahu provedené úpravy zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel podle § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek, a to **do úterý 05.11.2024 do 10:00 h.**

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Příloha:

Zadávací dokumentace z 01.10.2024
Kvalifikační dokumentace z 01.10.2024
Soupis prací s VV z 01.10.2024
Návrh Smlouvy o dílo z 01.10.2024

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(dále jen „ZD“)

„Rekonstrukce SCZT – varianta 2a-2PK + varianta 0 Horkovod“

Předmět zakázky souvisí s relevantní činností zadavatele a jedná se tedy o sektorovou veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Zadavatel je veřejným zadavatelem, který při zadávání veřejné zakázky není povinen postupovat v režimu zákona.

Zadávací řízení je zahájeno v souladu s § 56 odst. 1 zákona.

Obsah

1.	Identifikační údaje zadavatele	2
2.	Druh a předmět plnění veřejné zakázky	2
3.	Obchodní podmínky	4
4.	Technické podmínky	6
5.	Požadavky na varianty nabídky	7
6.	Zpracování nabídkové ceny	7
7.	Požadavky na prokázání splnění kvalifikace	7
8.	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky	8
9.	Způsob hodnocení nabídek	9
10.	Poskytování a vysvětlení zadávací dokumentace	9
11.	Lhůta pro podání nabídek a další podmínky, požadavky a informace zadavatele	9
12.	Závěrečné ustanovení	10

1. Identifikační údaje zadavatele

1.1 Základní identifikační údaje

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.

Jateční 660/II, 339 01 Klatovy

IČ: 49790960

DIČ: CZ49790960

právní forma: akciová společnost

zastoupená: **Ing. Petrem Beránkem, předsedou představenstva**

zástupce pověřený jednáním ve věcech:

smluvních: Ing. Petr Beránek – předseda představenstva

kontakt: beranek@klatep.cz

Bc. Miroslav Prášil – člen představenstva a ředitel společnosti

kontakt: mprasil@klatep.cz, + 420 602 461 166

technických: Petr Šobr – vedoucí technického úseku

kontakt: sobr@klatep.cz, + 420 602 220 288

Zdeněk Wirth – vedoucí výrobního úseku

kontakt: wirth@klatep.cz, + 420 602 647 365

Zadavatel se nechá při výkonu práv a povinností souvisejících s předmětným zadávacím řízením zastoupit zástupcem dle § 43 zákona. Zástupce není oprávněn k úkonům, které jsou zákonem určeny zadavateli.

Zástupce: město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

IČ: 00255661

DIČ: CZ00255661

právní forma: územně samosprávný celek

oprávněný zástupce: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

kontaktní osoby pro zadávací řízení: **Ing. Daniela Pleskotová**, vedoucí odboru rozvoje města

tel.: 376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz

Jana Valečková, pracovnice odboru rozvoje města

tel.: 376 347 255, e-mail: javaleckova@mukt.cz

Zadavatel pro tuto veřejnou zakázku stanovuje podání nabídek pouze elektronickou formou, jejichž podání je možné **pouze prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY**, který za tímto účelem zadavatel zřídil. Přístup k elektronickému nástroji E-ZAKAZKY je k dispozici na níže uvedené adrese. Každý účastník zadávacího řízení je povinen se nejprve do uvedeného el. nástroje zaregistrovat. Veškeré informace včetně manuálu dodavatele jsou k dispozici na níže uvedené adrese.

Profil zadavatele: [Profil zadavatele: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. - E-ZAKAZKY.CZ](http://Profil%20zadavatele%3A%20KLATOVSK%C3%81%20TEPL%C3%81RNA%20a.s.%20-%20E-ZAKAZKY.CZ)

1.2 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele



Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele ve věcech smluvních je Ing. Petr Beránek, předseda představenstva.

1.3 Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v obchodních a jiných smluvních podmínkách v textu Návrhu smlouvy, jež je přílohou této zadávací dokumentace.

2. Druh a předmět plnění veřejné zakázky

2.1 Druh veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce.

2.2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném těmito zadávacími podmínkami. Jedná se o stavební práce pro akci „Rekonstrukce SCZT – varianta 2a-2PK + varianta 0 Horkovod“.

Kód CPV:

45000000-7, 44163121, 45232142, 45232141.

Předmět veřejné zakázky je podrobně popsán v projektové dokumentaci pro provádění stavby (viz příloha č. 1 této ZD) zpracovanou firmou SITEZ s.r.o., IČ: 28662814 včetně soupisu prací s výkazem výměr (viz příloha č. 2 této ZD).

Předmětem tohoto díla jsou stavební práce a dodávky pro dílo „Rekonstrukce SCZT – varianta 2a-2PK + varianta 0 Horkovod“ a to v rozsahu dokumentace pro výběr zhotovitele, výkazu výměr, technické specifikace a uživatelských standardů stavby předložených zadavatelem, včetně činností vyplývajících z podmínek a stanovisek uvedených v územních rozhodnutích Spis. zn. OVÚP/1117/21/Ka č. j. OVÚP/6055/21/Ka z 29.07.2021 a Spis. zn. OVÚR/278/08/Mar č. j. OVÚP/1543/08 z 03.03.2008 na základě plné moci udělené zadavatelem zhotoviteli po oboustranném podpisu této smlouvy a kompletní příprava podkladů pro úspěšnou kolaudaci díla. Veškerou dokumentaci vypracovala firma „SITEZ s.r.o., Sídliště Nová Ves - CPS, 415 01 Teplice“ a je nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. Dodávka prací musí odpovídat zpracované dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření. Zhotovitel zpracuje prováděcí/realizační/výrobní dokumentaci, rozpracuje detailní časový harmonogram prací v souladu se základními požadavky z SoD.

Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat.

Zadavatel dále upozorňuje účastníky zadávacího řízení na skutečnost, že tato ZD je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem. Účastník zadávacího řízení se tak musí při



zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v této ZD, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Podáním nabídky přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení. Předpokládá se, že účastník zadávacího řízení pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře a termíny obsažené v této ZD a bude se jimi řídit.

Zadavatel ve vztahu k zadávacím podmínkám uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou osobu či podnik za příznačná, jedná se pouze o příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

2.3 Doba a místo plnění veřejné zakázky

Vybraný dodavatel bude realizovat plnění v následujících termínech:

Zahájení plnění kompletního díla: 01.01.2025.

Dokončení plnění rozsahu Etapy č. 1 díla nejpozději do 31.08.2025.

Dokončení plnění rozsahu kompletního díla: 31.08.2026.

Vybraný dodavatel bude dílo provádět dle níže uvedeného základního časového harmonogramu:

- **Etapa 1** - 01.01.2025 až 14.05.2025 **přípravné práce** (Na základě vybrané technologie, tzn. jednotlivých komponentů [potrubí, čerpadla, armatury, regulace atd.], zpracuje zhotovitel stavby realizační/výrobní dokumentaci a detailněji rozpracuje tento základní časový harmonogram. V rámci realizační dokumentace a před zahájením výkopových prací si vybraný zhotovitel stavby zajistí zpracování dopravního řešení stavby dle vlastního detailněji navrženého harmonogramu prací respektujícího tento základní, souhlasné stanovisko dopravního inspektorátu, vydání povolení zvláštního užívání komunikace, vydání povolení uzavírky a požádá o vydání příslušných rozhodnutí dle zákona č.13/1997Sb. a 361/2000Sb. Dále na základě plné moci udělené zadavatelem (stavebníkem) zajistí aktualizaci (obnova "propadlých") vyjádření a stanovisek obsažených ve svazku č. 2 - zadávací dokumentace - dokladová část tak, aby stavbu/dílo prováděl v souladu se zadávací projektovou dokumentací a všemi ostatními stanovenými podmínkami v zadávací dokumentaci. Kácení porostů. Schválení realizační dokumentace a detailněji rozpracovaného harmonogramu zhotovitele zadavatelem. Po schválení zpracované realizační dokumentace, zhotovitel zahájí výrobu komponent (jako např. kompaktní předávací stanice, rozvaděče elektro, rozvaděče měření a regulace, apod.), které lze dodat na stavbu jako blok pro zrychlení realizačních prací. Zhotovitel zajistí další v tomto odstavci nespecifikované činnosti vyplývající ze zadávací dokumentace nutné pro hladký průběh realizace této části zakázky dle požadovaného základního časového harmonogramu.)
- 15.05.2025 až 31.08.2025 **vlastní fyzická realizace Etapy č. 1**
 - Průběh plnění realizace části díla **Etapa č. 1** zahrnuje podmínku omezení dodávek tepla ze zdroje pro jednotlivé odběratele/odběrná místa (příprava a dodávky teplé vody) pouze jedenkrát a to po dobu maximálně čtrnácti dnů v



rámci stanoveného časového úseku pro vlastní fyzickou realizaci (15.05.2025 až 30.08.2025), kromě krátkých, maximálně osm hodin trvajících technologických odstávek vyvolaných potřebami manipulací na primárním potrubí po dohodě a v součinnosti s provozovatelem tepelné sítě. Výběr termínu přerušení dodávek stanoví zhotovitel dle vlastního detailněji rozpracovaného harmonogramu prací, přičemž o termínu přerušení informuje písemně zadavatele nejméně dvacet jedna dní před jeho zahájením.

- **Etapa 2 - 01.09.2025 až 14.05.2026 přípravné práce** (Na základě vybrané technologie, tzn. jednotlivých komponentů [potrubí, čerpadla, armatury, regulace atd.], zpracuje zhotovitel stavby realizační dokumentaci a detailněji rozpracuje tento základní časový harmonogram. V rámci realizační dokumentace a před zahájením výkopových prací si vybraný zhotovitel stavby zajistí zpracování dopravního řešení stavby dle vlastního detailněji navrženého harmonogramu prací respektujícího tento základní, souhlasné stanovisko dopravního inspektorátu, vydání povolení zvláštního užívání komunikace, vydání povolení uzavírky a požádá o vydání příslušných rozhodnutí dle zákona č. 13/1997Sb. a 361/2000 Sb. Dále na základě plné moci udělené zadavatelem (stavebníkem) zajistí aktualizaci (obnova "propadlých") vyjádření a stanovisek obsažených ve svazku č. 2 - zadávací dokumentace - dokladová část tak, aby stavbu/dílo prováděl v souladu se zadávací projektovou dokumentací a všemi ostatními stanovenými podmínkami v zadávací dokumentaci. Kácení porostů. Schválení realizační dokumentace a detailněji rozpracovaného harmonogramu zhotovitele zadavatelem. Po schválení zpracované realizační dokumentace, zhotovitel zahájí výrobu komponent (jako např. kompaktní předávací stanice, rozvaděče elektro, rozvaděče měření a regulace, apod.), které lze dodat na stavbu jako blok pro zrychlení realizačních prací. Zhotovitel zajistí další v tomto odstavci nespécifikované činnosti vyplývající ze zadávací dokumentace nutné pro hladký průběh realizace této části zakázky dle požadovaného základního časového harmonogramu.)
- **15.05.2026 až 31.08.2026 vlastní fyzická realizace Etapy č. 2**
 - Průběh plnění realizace části díla **Etapa č. 2** zahrnuje podmínku omezení dodávek tepla ze zdroje pro jednotlivé odběratele/odběrná místa (příprava a dodávky teplé vody) pouze jedenkrát a to po dobu maximálně čtrnácti dnů v rámci stanoveného časového úseku pro vlastní fyzickou realizaci, kromě krátkých, maximálně osm hodin trvajících technologických odstávek vyvolaných potřebami manipulací na primárním potrubí po dohodě a v součinnosti s provozovatelem tepelné sítě, přičemž tento termín je stanoven zadavatelem na období 27.07.2026 až 09.08.2026. Vybraný dodavatel přizpůsobí svůj detailněji rozpracovaný harmonogram prací tomuto termínu.

Účastník zadávacího řízení může v návrhu smlouvy uvést kratší dobu plnění, přičemž zkrácení doby plnění není hodnotícím kritériem.

Místo plnění

viz PD – katastr obce Klatovy.



2.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Výše předpokládané hodnoty byla stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota VZ zahrnuje veškeré činnosti předmětu plnění dle čl. 2.2 této ZD a návrhu smlouvy - příloha č. 3 této ZD a činí

44.804.674,00 Kč bez DPH.

Tato předpokládaná hodnota zakázky je současně **maximální hodnotou** předmětu zakázky. V případě překročení stanovené maximální ceny v nabídce zadavatel vyloučí účastníka z účasti zadávacího řízení.

3. Obchodní podmínky

Požadavky zadavatele na obchodní podmínky jsou v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., podrobně specifikovány v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této ZD. Ustanovení následujících článků 3.1–3.7 obsahují pokyny zadavatele vztahující se k návrhu smlouvy.

Obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální.

Nesplnění kterékoliv minimální obchodní podmínky stanovené zadavatelem posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek.

3.1 Návrh smlouvy o dílo

Účastník zadávacího řízení je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy. Tento návrh smlouvy je povinen zpracovat dle vzorového návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této ZD.

Účastník zadávacího řízení **NESMÍ** žádným způsobem zasahovat do textu vzorového návrhu smlouvy ani žádným způsobem změnit či narušit kontinuitu textu.

3.2 Poddodavatelé

Účastník zadávacího řízení prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele předložením **čestného prohlášení** (vzor příloha č. 5 této ZD) jako přílohu č. 1 návrhu smlouvy a návrhem smlouvy.

Čestné prohlášení o poddodavatelích musí obsahovat údaj o částech veřejné zakázky, kterou zamýšlí zadat jednomu či více poddodavatelům s uvedením identifikačních údajů každého z nich, předmětu plnění a podílu v % vůči celku zakázky.

Bližší podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy.

3.3 Záruční doba

Bližší podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy.

3.4 Platební podmínky

Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, zpracovaný podle nabídkové ceny, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci, přičemž



je možné zahrnout jen práce a dodávky, u nichž výsledná část provedeného díla je schopna plnit minimálně svou základní funkci (např. *trubní systém přepravuje teplotnosné médium o minimálních parametrech, kompaktní předávací stanice provizorně předává a měří teplo do odběrného místa o minimálních parametrech – zejména teplá voda, atd.*).

Bližší podmínky uvedeny v návrhu smlouvy.

3.5 Doložení výpočtu nabídkové ceny

Účastník zadávacího řízení je povinen jako přílohu č. 2 návrhu smlouvy předložit ve své nabídce oceněný soupis prací s výkazem výměr – neoceněná verze je přílohou č. 2 této ZD.

Účastník zadávacího řízení je povinen ocenit položkový rozpočet tak, jak mu byl předložen zadavatelem, a to včetně ocenění všech obsažených položek. **Položku v položkovém rozpočtu, která bude vyplněna částkou 0, nebude zadavatel považovat za oceněnou.** Jakékoliv zásahy účastníka zadávacího řízení do zadavatelem předloženého soupisu prací s výkazem výměr jsou zcela nepřipustné!

V případě, že účastník zadávacího řízení zjistí v soupisu prací s výkazem výměr chyby či nejasnosti, je povinen nejpozději ve lhůtě uvedené v § 98 odst. 3 zákona písemně po zadavateli požadovat vysvětlení ZD. Zadavatel nepřipouští jakýkoliv zásah do položek soupisu prací s výkazem výměr v nabídce, a to ani ve věcných a formálních připomínkách. Porušení této podmínky může být považováno za neoprávněný zásah do soupisu prací s výkazem výměr a může být důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Požadavky zadavatele na formát předloženého soupisu prací s výkazem výměr jsou uvedeny v bodu 8.3 této ZD.

3.6 Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

Bližší podmínky uvedeny v návrhu smlouvy.

3.7 Pojištění

Účastník zadávacího řízení **předloží do své nabídky čestné prohlášení** (vzor ČP příloha č. 7 této ZD), z jehož obsahu bude zřejmé, že pokud bude účastník zadávacího řízení vybrán vyzván k uzavření Smlouvy o dílo k předmětné veřejné zakázce ve znění návrhu, který je přílohou č. 3 této ZD, **doloží před podpisem smlouvy pojistnou smlouvu, která bude jednoznačně obsahovat veškerá ustanovení čl. 14 návrhu smlouvy.** Neposkytnutí pojistné smlouvy bude jednoznačným důvodem pro neuzavření smlouvy ze strany zadavatele z důvodu neposkytnutí součinnosti před podpisem smlouvy v souladu s § 122 odst. 7 zákona.

4. Technické podmínky

Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci, zpracované do podrobností nezbytných pro podání nabídky a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě.



Projektová dokumentace včetně technické zprávy soupisu prací s výkazem výměr tvoří přílohy č. 1 a č. 2 této ZD.

Veškeré dodávky, zařízení a vybavení nabízené účastníkem zadávacího řízení musí splňovat české, příp. evropské normy a zákonné předpisy. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR.

Pokud jsou technické podmínky stanoveny prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, může účastník zadávacího řízení nabídnout rovnocenné řešení.

5. Požadavky na varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

6. Zpracování nabídkové ceny

Zadavatel předkládá soupis prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD. Účastník zadávacího řízení **NESMÍ** v soupisu prací s výkazem výměr měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět jednotlivé položky.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu (příloha č. 4 této ZD) nebo soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 2 této ZD) nad rámec k tomu určených míst nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 zákona s důsledkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Související práce a činnosti, které podle účastníka zadávacího řízení souvisí s VZ a nejsou jmenovitě v soupisu prací s výkazem výměr uvedeny, budou účastníkem zadávacího řízení zohledněny do jednotlivých položek tak, aby nabídková cena byla cenou konečnou a nepřekročitelnou, za kterou bude kompletně zhotoven celý předmět plnění VZ. **Přidávání dalších položek se vylučuje.** Nerespektování příslušné přílohy této ZD při výpočtu a stanovení nabídkové ceny je důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení spojené s celkovou realizací předmětu veřejné zakázky. Celková nabídková cena i jednotlivé oceněné položky jsou pro danou dobu plnění pevné, nejvýše přípustné a zahrnují všechny práce a činnosti související s předmětem VZ. Nabídková cena mimo jiné zahrnuje veškerá rizika, zisk, finanční vlivy vč. inflace, poplatky, záruku a další náklady spojené s plněním této VZ po celou dobu jejího provádění.

Účastníci zadávacího řízení uvedou nabídkovou cenu v požadovaném členění do návrhu smlouvy a krycího listu nabídky.

Účastník zadávacího řízení je povinen v nabídkové ceně ocenit všechny položky uvedené v soupisu prací s výkazem výměr a dále zohlednit veškeré podmínky specifikované v této ZD a jejích přílohách. Účastník zadávacího řízení nese plné riziko za správnost a úplnost nabídkové ceny a zodpovídá za to, že dílo lze v plném rozsahu za tuto nabídkovou cenu realizovat.



7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Podrobnou specifikaci požadavků na prokázání kvalifikace stanovil zadavatel v Kvalifikační dokumentaci.

Kvalifikační dokumentace je zveřejněna po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Předpokladem pro zadání veřejné zakázky dodavateli je podání nabídky, která bude splňovat všechny požadavky zadávacích podmínek a zákona. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, aby věnovali důkladnou pozornost přípravě nabídky nejen z věcného, ale také z formálního hlediska.

8.1 Jazyk nabídky

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce, popř. slovenském jazyce. K dokumentům v jiném než českém a slovenském jazyce, případně dokladu o vzdělání v latinském jazyce musí být přiložen překlad do českého jazyka.

8.2 Způsob podepisování

Úkon učiněný prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky se považuje za podepsaný dle § 211 odst. 7 zákona.

8.3 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

V souladu s § 107 odst. 1 zákona **musí být nabídka podána pouze písemně v elektronické podobě.**

Doporučené řazení nabídky:

- a) Obsah nabídky,
- b) Krycí list nabídky (*dle vzoru, který je přílohou č. 4 této ZD*),
- c) Návrh smlouvy o dílo ve formátu .pdf (*dle vzoru, který je přílohou č. 3 této ZD*) a současně návrh smlouvy vyplněný účastníkem zadávacího řízení ve formátu .doc,
- d) Přílohy návrhu smlouvy:
 - č. 1 – Seznam poddodavatelů – čestné prohlášení (*dle vzoru, který je přílohou č. 5 této ZD*),
 - č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr (*dle přílohy č. 2 této ZD*) ve formátu .pdf a současně soupis prací s VV v elektronickém výstupu ze software pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře a formátu jako je rozpočet,
- f) Čestné prohlášení k uzavření pojistné smlouvy (*dle vzoru přílohy č. 7 této ZD*),
- g) Formulář – informace ke stanovení koordinátora BOZP (*dle vzoru přílohy č. 8 této ZD*).



9. Způsob hodnocení nabídek

Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114 odst. 1 zákona hodnocená **podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH** za předmět plnění.

Hodnotící komise provede seřazení nabídek podle výše nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

10. Poskytování a vysvětlení zadávací dokumentace

10.1 Obecná ujednání o poskytování ZD

Kompletní ZD včetně všech příloh a současně i Kvalifikační dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

Kontaktní osoby ohledně ZD:

Jana Valečková, tel.: 376 347 255, e-mail: javaleckova@mukt.cz

Bc. Pavla Hilscher, tel.: 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz

10.2 Vysvětlení zadávací dokumentace

Účastník zadávacího řízení může v souladu s § 98 zákona zaslat žádost o vysvětlení ZD, kterou musí doručit nejméně 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek **výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY**. Zadavatel do 3 pracovních dnů vysvětlení uveřejní opět prostřednictvím E-ZAKAZKY včetně přesného znění žádosti bez identifikace tazatele. Zadavatel může vysvětlit ZD bez předchozí žádosti prostřednictvím E-ZAKAZKY, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Telefonické poskytování informací o ZD je vyloučeno.

11. Lhůta pro podání nabídek a další podmínky, požadavky a informace zadavatele

11.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůtu pro podání nabídek zadavatel stanovil na **05.11.2024, 10:00 h.**

Nabídky doručené zadavateli po skončení této lhůty zadavatel nepovažuje za podané a v průběhu zadávacího řízení k nim nepřihlíží.

11.2 Otevírání nabídek

Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel v prostředí E-ZAKAZKY bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě a zda s ní nebylo před jejím otevřením manipulováno v souladu s § 109 odst. 2 zákona.

11.3 Podání nabídky



Nabídku lze podat ve lhůtě pro podání nabídek výhradně v **elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY** a to po předchozí registraci účastníka zadávacího řízení. Nabídky v tištěné podobě nebudou zadavatelem přijímány. Nabídka podána elektronickou formou prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY **musí být podána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. V případě podání nabídky jinou osobou musí být v nabídce kopie jejího zmocnění.**

Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v ZD, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží v souladu s § 28 odst. 2 zákona.

Účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku.

Pokud účastník zadávacího řízení podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky zadávacího řízení, nebo je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým účastníkem zadávacího řízení vyřadí a písemně je informuje o důvodu vyloučení ze zadávacího řízení. Pokud zadavatel zjistí tuto skutečnost až na základě předložených dokladů prokazujících kvalifikace před podpisem smlouvy, a pokud nabídka tohoto účastníka zadávacího řízení bude vybrána jako nejvhodnější, zadavatel neuzavře s tímto účastníkem zadávacího řízení smlouvu dle § 124 zákona.

11.4 Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli

Doručování písemností a veškerou komunikaci mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení zadavatel doporučuje realizovat výhradně **v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY.**

12. Závěrečné ustanovení

Údaje uvedené v této ZD, jejích přílohách a Kvalifikační dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je účastník zadávacího řízení povinen se řídit při zpracování své nabídky.

12.1 Doložení dokladů od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy

Vybraný dodavatel, se kterým by měla být uzavřena smlouva, bude zadavatelem, vyzván k předložení:

- a) prostých kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud již nebyly doloženy v nabídce,
- b) kopie pojistné smlouvy,
- c) kopie ČP ve vztahu k Ruským / Běloruským subjektům,

Dodavatel na základě písemné výzvy zadavatele předloží prosté kopie dokladů v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY.

Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 122 odst. 7 zákona.

12.2 Další práva a podmínky vyhrazená zadavatelem



- a) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s ust. § 127 zákona. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká účastníkům zadávacího řízení vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
- b) Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit ZD zakázky v souladu s ustanovením § 99 zákona. Účastníkům zadávacího řízení v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů.
- c) Zadavatel nebude o podaných nabídkách s účastníky zadávacího řízení jednat.
- d) Zadavatel má dle § 223 zákona právo odstoupit od smlouvy v případě, že účastník zadávacího řízení uvedl před zadáním veřejné zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- e) Účastníci zadávacího řízení výslovně souhlasí se zpracováním jejich (osobních) údajů s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby zadavatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti.
- f) Podáním nabídky dodavatel souhlasí s tím, aby smlouva, dodatky smlouvy a seznam poddodavatelů, soupis prací s VV byly v plném rozsahu uveřejněny v souladu s platnými právními předpisy zavazujícími zadavatele k jejich uveřejnění, tedy zejména na profilu zadavatele a v registru smluv. Současně s tím dodavatel souhlasí, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- g) Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
- h) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit, příp. vyjasnit informace a skutečnosti deklarované účastníkem zadávacího řízení v jeho nabídce.
- i) Dodavatelé sami nesou veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Dodavatelé nemají v žádném případě právo na náhradu výdajů spjatých s účastí v zadávacím řízení.
- j) Veškeré podmínky zadávacího řízení, které nejsou výslovně upraveny v této zadávací dokumentaci, se řídí příslušnými ustanoveními zákona.
- k) Jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky.
- l) Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s § 242 zákona nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do uzavření smlouvy. Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek.
- m) Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.



V Klatovech

Ing. Petr Beránek

předseda představenstva

Přílohy ZD:

- č. 1 – Projektová dokumentace
- č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr
- č. 3 – Návrh Smlouvy o dílo
- č. 4 – Krycí list nabídky
- č. 5 – Čestné prohlášení o poddodavatelích
- č. 6 – Změnový list – formulář
- č. 7 – Čestné prohlášení k uzavření pojistné smlouvy
- č. 8 – Informace ke stanovení koordinátora BOZP
- č. 9 – ČP ve vztahu k Ruským / Běloruským subjektům



KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

(dále jen „KD“)

„Rekonstrukce SCZT – varianta 2a-2PK + varianta 0 Horkovod“

Předmět zakázky souvisí s relevantní činností zadavatele a jedná se tedy o sektorovou veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Zadavatel je veřejným zadavatelem, který při zadávání veřejné zakázky není povinen postupovat v režimu zákona.

Zadávací řízení je zahájeno v souladu s § 56 odst. 1 zákona.

Obsah

1.	Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace	2
2.	Základní způsobilost dle § 74 zákona	4
3.	Profesní způsobilost dle § 77 zákona	4
4.	Technická kvalifikace dle § 79 zákona	5
5.	Nesplnění kvalifikace	7



1. Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace

1.1 Kvalifikaci splní účastník zadávacího řízení, který prokáže splnění:

- základní způsobilosti ve smyslu § 74 podle § 75 zákona,
- profesní způsobilosti podle § 77 zákona,
- technické kvalifikace podle § 79 zákona.

1.2 Účastník zadávacího řízení předloží veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace v prosté kopii.

1.3 Účastník zadávacího řízení, se kterým by měla být uzavřena smlouva – vybraný dodavatel, předloží po výzvě zadavatele veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace v prosté kopii v případě, že již nebyly doloženy do nabídky.

1.4 Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

1.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Pokud není účastník zadávacího řízení schopen prokázat splnění určité části (technické nebo profesní) kvalifikace, požadované zadavatelem, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob dle ust. § 83 odst. 1 zákona. Tzn., že účastník zadávacího řízení doloží do nabídky za tuto jinou osobu následující:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona,
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace,
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a
- smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li účastník zadávacího řízení prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) zákona vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci musí vyplývat závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci musí obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Účastník zadávacího řízení není oprávněn prostřednictvím jiné osoby prokázat splnění kvalifikace podle § 77 odst. 1 zákona (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence).

1.6 Prokázání kvalifikace u společné účasti dodavatelů

Podá-li za účelem společného plnění předmětu veřejné zakázky nabídku více dodavatelů společně ve smyslu § 82 zákona, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci tak, že každý z dodavatelů je povinen samostatně prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona v plném rozsahu. Profesní způsobilost dle § 77 odst. 2



písm. a) a technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) uvedené v této KD musí prokázat jednotlivé osoby společně podávající nabídku v takovém rozsahu, který odpovídá jejich faktickému (ve smlouvě deklarovanému) podílu na plnění předmětné části veřejné zakázky. Ustanovení o splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby platí obdobně i pro nabídky podané více dodavateli, tzn. kterýkoli dodavatel prokazující kvalifikaci v případě společné nabídky je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby.

Nabídka více dodavatelů musí dále splňovat následující předpoklady:

- nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto dodavatele,
- v případě, že nabídku podává více osob společně jako jeden dodavatel (účastník zadávacího řízení), zadavatel s odkazem na § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v nabídce byla předložena smlouva uzavřená mezi těmito osobami, z níž vyplývá, jaké bude rozdělení odpovědnosti jednotlivých osob za plnění předmětu příslušné části veřejné zakázky. Taková smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, která z osob je oprávněna jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění v rámci dané části veřejné zakázky bude fakticky poskytovat každá z těchto osob. Zadavatel nijak neomezuje, jakým způsobem bude odpovědnost jednotlivých osob za plnění předmětu veřejné zakázky řešena, nicméně z předložené smlouvy musí odpovědnost jednotlivých osob jednoznačně vyplývat,
- všichni dodavatelé při společné účasti dodavatelů budou smluvně zavázáni po celou dobu plnění, bude-li jejich nabídka zadavatelem vybrána jako nevhodnější.

1.7 Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Zadavatel v souladu s § 88 odst. 1 zákona stanoví, že pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií pro hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v § 88 odst. 1 zákona, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

1.8 Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel výslovně stanovuje ve smyslu ust. § 86 odst. 2 zákona, že dodavatel nemůže v nabídce nahradit předložení dokladů kvalifikace čestným prohlášením. Dodavatel však může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.



2. Základní způsobilost dle § 74 zákona

2.1 Základní způsobilost splní účastník zadávacího řízení:

- a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

2.2 Prokázání splnění základní způsobilosti:

Účastník zadávacího řízení prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice **předložením prostých kopií.**

- a) příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona (u osob uvedených v § 74 odst. 2 zákona),
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
- f) výpis z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Za bezdlužnost účastníka dle výše uvedených bodů je podle zákona považován i stav, kdy má účastník zadávacího řízení se správcem daně nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut splátkový kalendář.

3. Profesní způsobilost dle § 77 zákona

Účastník zadávacího řízení prokáže splnění profesní způsobilosti předložením těchto dokladů:

- a) **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán nebo předložením písemného čestného prohlášení, že není v obchodním rejstříku zapsán.

Zahraniční dodavatel předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo jeho obdobu podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, v původním jazyce s připojením jeho překladu do českého jazyka. Povinnost připojit překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. V případě států, kde neexistuje evidence obdobná



obchodnímu rejstříku v České republice, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu čestným prohlášením, v němž prohlásí, že (I) řádně vznikl a existuje podle právního řádu platného v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště, (II) osoby podepisující jeho jménem nabídku a související dokumenty jsou k tomu plně oprávněny a že (III) je oprávněn k podnikání podle právního řádu platného v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště. Podává-li nabídku zahraniční osoba prostřednictvím své organizační složky v České republice, doloží také výpis z českého obchodního rejstříku vztahující se k této organizační složce.

b) **doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky**, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;

b.1) zadavatel požaduje předmět podnikání

**provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
vodoinstalatérství, topenářství,
projektová činnost ve výstavbě,
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny,
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny,**

c) **doklad osvědčující odbornou způsobilost** účastníka zadávacího řízení nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje;

c.1) zadavatel požaduje předložení

autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění a to minimálně v rozsahu doložení **autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby**.

Pokud tato osoba (dle bodu c.1) je zaměstnancem dodavatele, doloží účastník zadávacího řízení do nabídky **čestné prohlášení**, podepsané oprávněnou osobou, potvrzující tuto skutečnost. Pokud tato osoba je jinou osobou dle § 83 zákona, doloží účastník zadávacího řízení doklady dle bodu 1.5 této KD.

Podává-li nabídku zahraniční osoba prostřednictvím své organizační složky v České republice, doloží zejména příslušná živnostenská oprávnění vztahující se k této organizační složce. Jestliže právní předpisy v zemi sídla dodavatele nevyžadují obdobnou profesní způsobilost, jak je uvedeno v tomto odstavci, nemusí dodavatel doklady zde požadované předkládat. Splnění profesní kvalifikace dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona pak dodavatel prokazuje čestným prohlášením o splnění kvalifikačního předpokladu.

4. Technická kvalifikace dle § 79 zákona

4.1 Účastník zadávacího řízení prokáže splnění technické kvalifikace předložením:



Seznamu stavebních prací (formou čestného prohlášení) shodného či obdobného charakteru k předmětu zakázky poskytnutých účastníkem zadávacího řízení za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací;

Zadavatel vymezuje minimální úroveň pro doložení osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací shodného či obdobného charakteru takto:

- za nejvýznamnější stavební práci stanovuje zadavatel stavební práce shodného či obdobného charakteru tj.

„stavební práce spojené s opravami či výstavbou tepelných rozvodů, tepelných zdrojů a výměníkůvých stanic“ s plněním

minimálně 3 referenční zakázky s plněním jednotlivě min. 25 mil. Kč bez DPH.

Seznam musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení.

Z osvědčení/seznamu musí být jednoznačně zřetelný požadovaný objem 25 mil. Kč bez DPH za stavební práce spojené s opravami či výstavbou tepelných rozvodů, tepelných zdrojů a výměníkůvých stanic z celkové hodnoty referenční zakázky.

Stavby, dokládané osvědčeními, musí být uvedeny v seznamu a řádně v něm označeny. Osvědčení musí být opatřeno datem vyhotovení, jménem a příjmením osoby, která osvědčení vyhotovila a podpisem této osoby.

Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam předložený dodavatelem pravdivý a zda jsou splněny všechny podmínky týkající se referenčních zakázek. V případě, že údaje uvedené dodavatelem budou v rozporu s výsledky kontroly zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku účastníka zadávacího řízení vyřadit a následně účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení vyloučit.

Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech doložených referenčních zakázek, u kterých nebude účastník zadávacího řízení (subjekt prokazující kvalifikaci – člen sdružení, poddodavatel) v pozici generálního dodavatele zakázky, musí být součástí osvědčení také vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky, přičemž jako referenci lze uznat pouze samotnou hodnotu a charakter (předmět) podílu na realizaci zakázky vztahující se k předmětu reference.

Jestliže nevyplývá z údajů uvedených v referenčním listu, že předmětná reference naplňuje požadavky kvalifikační dokumentace, je účastník zadávacího řízení povinen tyto informace uvést v seznamu referenčních zakázek, např. je-li účastníkem zadávacího řízení předloženo osvědčení, ze kterého nevyplývá specifikace předmětu referenční zakázky, musí účastník zadávacího řízení tuto skutečnost uvést v seznamu referencí s přesným určením předmětu realizace, hodnoty konkrétní prokazované reference a doby realizace.

Účastník zadávacího řízení v seznamu referenčních zakázek uvede kontakty na osoby objednatelů, u kterých může zadavatel účastníkem zadávacího řízení uvedené informace ověřit.



5. Nesplnění kvalifikace

Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 88 zákona, bude zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi zadávacího řízení své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

V Klatovech

Ing. Petr Beránek
předseda představenstva

