

Č. j.: ORM/1977/23/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková
Telefon: 376 347 255
E-mail: javaleckova@mukt.cz

Datum: 23.06.2023

*Všem účastníkům zadávacího
řízení, kteří si vyzvedli nebo
vyzvednou zadávací dokumentaci*

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení

„Klatovy – Suvorovova ulice - rekonstrukce“

Znění dotazu č. 1 z 22.06.2023:

V položce č. 11 rozvaděč RVO v objektu SO 401 – veřejné osvětlení je uvedeno dle specifikace. Prosíme o doplnění této specifikace (výkresu).

Odpověď k dotazu č. 1:

Jedná se o rozvaděč specifikace viz příloha.

Závěr:

Vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně zadávacích podmínek, **lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 12.07.2023, 10:00 h.** Vysvětlení a příloha jsou zveřejněny na profilu zadavatele.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

**Daniela
Pleskotová**

Digitálně podepsal
Daniela Pleskotová
Datum: 2023.06.23
08:58:24 +02'00'

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Příloha:
Specifikace rozvaděč RVO



Dodavatel:	Odběratel:
DCK Holoubkov Bohemia a.s.	IČ: 0000000100 DIČ:
Adresa: Holoubkov 336 33801 Holoubkov Telefon: 371 751 411 IČ: 08229601 DIČ: CZ08229601	Prodej Adresa: 000 00 RVO S1/NKP7P/I0021+PŘ
Datum vystavení: 13.4.2023 Požadováno do: 13.4.23 Zakázka:	Telefon:

Skladová položka	Název	Kód dodavatele:	Množství:	MJ:	Cena:	Cena celkem:
	RVO S1/NKP7P/I0021+PŘ		1,00			CZK

ZÁKLADNÍ CENA Kč

NA PILÍŘI, TERMOSET, IP44/20, Š-320+620 x V-1830 x H-250, SESTAVA S MĚŘENÍM BEZ HDO DO 40A, PŘÍVOD SVORKY DO 35mm, HL. JISTIČ 25B/3, ODJIŠTĚNÉ OVL. 6B/1, PŘEPÍNAČ 1-0-2, REZERVA PRO PŘIJÍMAČ HDO NA DIN, 1 x STYKAČ 40-40 - 21 x JISTIČ 20B/1, VÝVODY DO 16mm.

TERMÍN DODÁNÍ 3-4 TÝDNY

Vystavil:

Vytvořil:

Dne: 13.4.2023

Platnost nabídky 2 měsíce od data vystavení.

**Celkem bez DPH:****CZK**