

Č. j.: ORM/2530/Hi

Vyřizuje: Bc. Pavla Hilscher
Telefon: 376 347 313
E-mail: philscher@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího řízení,
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou
zadávací dokumentaci*

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Datum: 18.08.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), otevřené řízení

„Instalace FVE – MŠ Klatovy, Podhůrecká“

Dotazy z 15.08.2023:

- 1) Je nutné dodržet přesnou velikost panelů (Wp), nebo lze použít panely o jiné velikosti s celkovým instalovaným výkonem 19,68 kWp?
- 2) S jakým typem konstrukce na rovnou střechu bylo počítáno při řešení dispozičního řešení? Lze využít konstrukci V/Z pro úsporu místa?
- 3) Lze nahlédnout do SoP? Zejména kvůli zadané velikosti bateriového úložiště, popř. počítá se se změnou SoP při využití jiného typu a velikosti baterie?
- 4) Stejnoseměrná solární kabeláž o průměru 6 mm – lze použít průměr 10 mm?
- 5) Jaké je požadované řešení odpojovačů? Pro stávající vyhlášku není prováděcí dokumentace. Odpojování panelů na bezpečné napětí není součástí rozpočtu. Bude dále řešeno?

Dotaz ze 17.08.2023:

V položkovém rozpočtu (položka č. 30 „Zajištění licence ERU“) je uvedeno zajištění licence ERU. Máme zato, že u zdrojů do 50 kWp licence není nutná.

Odpovědi k uvedeným bodům dotazu z 15.08.2023:

- ad 1) Pokud má účastník zadávacího řízení možnost použít panely obdobného výkonu (Wp) a současně bude zachován celkový počet panelů v rámci dispozice střechy objektu, je změna celkového výkonu na 19,68 kWh akceptovatelná. A to v rámci splnění požadavků na dotační titul a podmínek provozovatele distribuční soustavy. Zatížení střechy však nesmí dle statického posudku přesáhnout 14kg/m². Dále je bezpodmínečně nutné dodržet pro všechny technologie soubory norem, jaké jsou uvedeny v Projektové dokumentaci i Položkovém rozpočtu. Pro tento případ tedy dochází k aktualizaci Položkového rozpočtu (příloha č. 2 Zadávací dokumentace), který bude k dispozici na profilu zadavatele.

Zadavatel považuje za důležité upozornit, že předmětem plnění není návrh samotné FVE, ale dodávka již navrženého řešení. Systém FVE je navržen jako celek, rozmístění a kotvení panelů na střeše je na základě statického posudku s kladným stanoviskem hasičů. Stanovené parametry v Položkovém rozpočtu (příloha č. 2 Zadávací dokumentace) vychází z navrženého řešení v projektové dokumentaci. V případě jiného řešení by se tedy jednalo o variantní nabídku, kterou zadavatel nepřipouští (viz 4. Bod Zadávací dokumentace). V případě použití jiného výkonu panelů, kdy by nebyly dodrženy ostatní parametry, ze

kterých bylo při zpracování projektové dokumentace vycházeno, např. jejich rozměr, váha, celkový počet, **by následně znamenalo přepracování všech již vydaných dokumentů (Statické posouzení, Požárně bezpečnostní řešení, PD).**

- ad 2) Bylo počítáno s konstrukcí určenou pro ploché střechy s gravitačním kotvením a zavětrováním. Konstrukci typu východ/západ akceptovat nelze, počítá se s orientací panelů na jih z důvodu výtežnosti vyrobené elektrické energie.
- ad 3) Zadavatel nebude poskytovat k nahlédnutí Smlouvy o připojení. Případná úprava je ale možná a to v rámci úpravy velikosti instalovaného výkonu FV panelů nebo úpravy kapacity akumulátorů dle skutečného provedení. Jak již bylo zmíněno v odpovědi ad 1), případné změny mohou být pouze minimální. V případě kapacity bateriového úložiště je nastavena pouze min. hranice, tj. 16 kWh, kterou je nutno dodržet.
- ad 4) Uvedený průřez 1x6 mm² je brán jako minimálně možný, je možno samozřejmě použít i větší průřez.
- ad 5) Dle požárně bezpečnostního řešení není odpojování FV panelů nutné. O odpojování tedy není uvažováno, a tedy ani nebude nijak dále řešeno.

Odpověď k uvedenému dotazu ze 17.08.2023:

Dle platného energetického zákona skutečně licence ERU u výroben elektřiny do 50 kWh, pokud je primárně instalována pro vlastní spotřebu, není potřeba. V případě předmětné FVE je vyrobená elektřina určena pro spotřebu v místě instalace, tj. v budově MŠ Klatovy, Podhůrecká. Zadavatel tedy provedl v souladu s uvedeným, úpravu přílohy č. 2 Zadávací dokumentace (Položkový rozpočet). Při přípravě nabídkového rozpočtu tedy tato položka nebude oceňována.

Závěr:

Vysvětlením zadávací dokumentace dochází ke změně zadávacích podmínek (příloha č. 2 Zadávací dokumentace – Položkový rozpočet), **zadavatel tedy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 12.09.2023, 10:00 h.** Vysvětlení ZD je zveřejněno na Profilu zadavatele, stejně jako aktuální verze přílohy č. 2 Zadávací dokumentace, tj. Položkový rozpočet. Při zpracování své nabídky tedy vycházejte z této aktuální verze.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ