

Č. j.: ORM/2580/Hi

Vyřizuje: Bc. Pavla Hilscher
Telefon: 376 347 313
E-mail: philscher@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího řízení,
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou
zadávací dokumentaci*

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Datum: 22.08.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), otevřené řízení

„Instalace FVE – ZŠ Čapkova, Klatovy – sportovní hala“

Zadavatel se rozhodl, na základě podaných dotazů k zadávacím podmínkám v rámci dalších zadavatelem vyhlášených veřejných zakázek na instalaci FVE, **vysvětlit a doplnit Zadávací dokumentaci i k této předmětné VZ:**

- 1) V položkovém rozpočtu (položka č. 34 „Zajištění licence ERU“) je uvedeno zajištění licence ERU. Zadavatel po zvážení této položky se dodatečně rozhodl, že zajištění licence ERU nebude požadovat v rámci realizace zakázky. Na základě tohoto rozhodnutí provádí úpravu přílohy č. 2 Zadávací dokumentace (Položkový rozpočet). Při přípravě nabídkového rozpočtu tedy tato položka nebude oceňována.
- 2) Pokud má účastník zadávacího řízení možnost použít panely obdobného výkonu (Wp), než jak je specifikováno v položce č. 1 přílohy č. 2 Zadávací dokumentace, tj. v Položkovém rozpočtu, a současně dodrží celkový počet panelů v rámci dispozice střechy objektu, je změna celkového výkonu akceptovatelná. A to v rámci splnění požadavků na dotační titul a podmínek provozovatele distribuční soustavy. Nesmí však dojít k překročení zatížení střechy uvedené ve statickém posudku. Dále je bezpodmínečně nutné dodržet pro všechny technologie soubory norem, jaké jsou uvedeny v Projektové dokumentaci i Položkovém rozpočtu. Pro tento případ tedy dochází k aktualizaci Položkového rozpočtu (příloha č. 2 Zadávací dokumentace), který bude k dispozici na profilu zadavatele.

Zadavatel však považuje za důležité upozornit, že předmětem plnění není návrh samotné FVE, ale dodávka již navrženého řešení. Systém FVE je navržen jako celek, rozmístění a kotvení panelů na střeše je na základě statického posudku s kladným stanoviskem hasičů. Stanovené parametry v Položkovém rozpočtu (příloha č. 2 Zadávací dokumentace) vychází z navrženého řešení v projektové dokumentaci. V případě jiného řešení by se tedy jednalo o variantní nabídku, kterou zadavatel nepřipouští (viz 4. Bod Zadávací dokumentace). V případě použití jiného výkonu panelů, kdy by nebyly dodrženy ostatní parametry, ze kterých bylo při zpracování projektové dokumentace vycházeno, např. jejich rozměr, váha, celkový počet, **by následně znamenalo přepracování všech již vydaných dokumentů (Statické posouzení, Požárně bezpečnostní řešení, PD).**

- 3) Zadavatel nebude poskytovat k nahlédnutí Smlouvy o připojení. Případná úprava parametrů bude možná v rámci úpravy velikosti instalovaného výkonu FV panelů nebo úpravy kapacity akumulátorů dle skutečného provedení.

- 4) U stejnosměrné solární kabeláže je možno použít i větší průřez, než jaký je uveden v položkovém rozpočtu ($1 \times 6 \text{ mm}^2$).
- 5) Dle požárně bezpečnostního řešení není odpojování FV panelů nutné. O odpojování tedy není uvažováno, a tedy ani nebude nijak dále řešeno.

Závěr:

Vysvětlením zadávací dokumentace dochází ke změně zadávacích podmínek (příloha č. 2 Zadávací dokumentace – Položkový rozpočet), **zadavatel tedy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 15.09.2023, 10:00 h.** Vysvětlení ZD je zveřejněno na Profilu zadavatele, stejně jako aktuální verze přílohy č. 2 Zadávací dokumentace, tj. Položkový rozpočet. Při zpracování své nabídky tedy vycházejte z této aktuální verze k 22.08.2023.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová

vedoucí odboru rozvoje města

kontaktní osoba zadavatele pro VZ