

Č. j.: ORM/97/25/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková
Telefon: 376 347 255
E-mail: javaleckova@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího
řízení, kteří si vyzvedli nebo
vyzvednou zadávací dokumentaci*

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Datum: 15.01.2025

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení

„Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část“

Znění dotazu č. 1 z 10.01.2025:

Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci a doložení výkresů výložníků, stožárů a svítidel u objektů SO501-1 a SO601-1.

Odpověď k dotazu č. 1:

Stožár je atypický, vycházející ze standardního typu K6, kde je pouze jiný průměr spodní části (159 mm). Ochranný TPU nástřík od spodní hrany dvířek k patě stožáru.

Výložníky nejsou použity. Svítidla budou typu Guida, která jsou již osazena na stávajících stožárech - budou demontována a následně opět osazena na nové stožáry.

Závěr:

Vysvětlením / změnou / doplněním zadávací dokumentace nedochází ke změně zadávacích podmínek, **lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 22.01.2025, 10:00 h.** Toto vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele [Veřejné zakázky - E-ZAK Klatovy \(mesto-klatovy.cz\)](https://www.klatovy.cz) v detailu uvedené zakázky.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Příloha:
Technická specifikace - VO