

Č. j.: ORM/3280/23/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková
Telefon: 376 347 255
E-mail: javaleckova@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího
řízení, kteří si vyzvedli nebo
vyzvednou zadávací dokumentaci*

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Datum: 25.10.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., otevřená výzva

„Výměna stávajícího evakuačního výtahu v Domově pro seniory, Podhůrecká 815/3, Klatovy“

Znění dotazu č. 1 z 25.10.2023:

- 1) V technické specifikaci výtahu uvádíte frekvenční měnič s rekuperací.
Je přípustný frekvenční měnič bez rekuperace?
Komentář: Pro záložní zdroj je to složité a nepochybně to prodražuje dodávku.
- 2) V parametrech záložní jednotky UPS požadujete výstupní svorky 14 x požární ventilátor cca 3 kW/230 V.
Pro správné zvolení UPS, která bude odpovídat vašim potřebám, bychom potřebovali technické listy k požárním ventilátorům, ideálně včetně rozběhových parametrů (proudů).
Zajistíte tyto upřesňující informace?
Komentář: Navržená UPS musí zvládat komunikaci přes uvedené výstupní svorky. Pro toto je potřebná specifikace požadovaného.
- 3) Termín odevzdání nabídek je 6.11.2023, vzhledem k nejasnostem – viz dotazy a krátkému termínu od fyzické prohlídky místa plnění, což je 7 pracovních dnů, je doba na zpracování ceny díla, tak aby byla zpracována zodpovědně a transparentně velmi krátká.
Žádáme o prodloužení termínu odevzdání nabídek o 10 pracovních dnů. Je to prosím možné?
- 4) V zadávací dokumentaci uvádíte odevzdání nabídek v listinné podobě.
Je přípustné podat nabídku pouze v elektronické podobě prostřednictvím portálu?
Komentář: Zajištění kompletní dokumentace v listinné podobě, včetně CD_ROM je všeobecně složitější a časově náročnější na zpracování.
- 5) V zadávací dokumentaci požadujete CD ROM s určitým obsahem.
Je možné nahradit CD ROM například USB_FLASH diskem?
Komentář: Mechanika na zpracování dat na CD ROM bývá v této době špatně dostupná. Navržený USB FLASH disk by toto zjednodušil.

Odpověď k dotazu č. 1:

- 1) Ne, požadujeme frekvenční měnič s rekuperací (tak jak je uvedeno v technické zprávě).
- 2) Rozběhové proudy jsou uvedeny v technické zprávě tj. 1x ventilátor $I = 4,4 \text{ A}$, 13x ventilátor $I = 0,84 \text{ A}$. V příloze zasíláme technickou zprávu stávajícího požárního větrání (VZT1.pdf, VZT2.pdf, VZT3.pdf).
- 3) Zadavatel považuje lhůtu pro podání nabídek jako dostačující.
- 4) Zadavatel umožňuje podání nabídky pouze v listinné podobě.
- 5) CD-ROM lze nahradit USB FLASH diskem.

Závěr:

Vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně zadávacích podmínek, **lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 06.11.2023, 10:00 h.** Vysvětlení a přílohy jsou zveřejněny na profilu zadavatele.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města

Příloha:
Technická zpráva VZT1, VZT2, VZT3