

Č. j.: ORM/2087/23/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková

Telefon: 376 347 255

E-mail: javaleckova@mukt.cz

Všem účastníkům zadávacího

řízení, kteří si vyzvedli nebo

vyzvednou zadávací dokumentaci

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Datum: 04.07.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení

„Klatovy – Suvorovova ulice - rekonstrukce“

Znění dotazu č. 4 z 30.06.2023:

Žádáme o odpověď na následující dotazy:

1) V zadavatelem předloženém SOUPISU PRACÍ S VV je několik položek, které se týkají podkladu ze štěrkodrti, konkrétně se jedná o položky č. 31 - č. 38 v SO 101_1 Komunikace I. část a položky č. 31 - č. 38 v SO 101_2 Komunikace II. část.

V těchto položkách jsou uváděny tloušťky vrstev 150 mm, 160 mm, 170 mm, 200 mm, 210 mm, 2x 260 mm a 270 mm. Zatímco ve vzorovém příčném řezu a technické zprávě jsou uvažovány pouze vrstvy o tloušťkách 150 mm, 200 mm a 250 mm.

Není tak zřejmé, co jednotlivými položkami s vrstvami štěrkodrtě o různých tloušťkách uvedenými v soupisu prací zadavatel uvažuje.

Žádáme zadavatele o uveřejnění nového soupisu prací, ve kterém budou tloušťky jednotlivých podkladních vrstev v souladu s PD.

2) Dále jsme po přepočítání výměr u vozovky (konstrukce A) a parkoviště – komunikace (konstrukce B) dospěli k závěru, že není v soupisu prací uvedena správná výměra podkladu ze ŠD (tl.150 mm). Domníváme se, že je uvedena v soupisu prací pouze pro jednu vrstvu ŠD tl. 150mm, ačkoliv dle technické zprávy i vzorového příčného řezu by měla být tato vrstva (ŠD tl. 150mm) obsažena pro danou výměru (plochu) dvakrát.

Upraví zadavatel výkaz výměr se správnými výměrami veškerých položek, které se týkají podkladu ze ŠD?

Žádáme zadavatele o uvedení veškerých částí zadávací dokumentace do souladu, neboť jediná správná zadávací dokumentace je taková, kde nejsou její jednotlivé části ve vzájemném rozporu.

Odpověď k dotazu č. 4:

1) Ve vzorových řezech je uvedena správná skladba konstrukční vrstvy a to v hodnotě ŠD (s přízviskem zákl.). To znamená, že minimální vrstva této konstrukce musí být v příslušné hodnotě. Vzhledem k faktu, že se odchyluje sklon pláň komunikace a jejího povrchu je nutno uvažovat s větším objemem konstrukční vrstvy. Proto je ve výkazu obsažena položka vrstvy o něco vyšší mocnosti, jež objemově zahrnuje tyto odchylky. Rozpočet v URS odpovídá m², proto takto přistupujeme k objemům. Proto je projektová dokumentace v jejích přílohách v souladu s výkazem

výměr. Změny objemů jsou nejen u šterkodrtí přímo navazujících na pláň, ale jsou zahrnuty i v zemních pracech.

Rozpočet a dokumentace, které jsou přiloženy k zadávacímu řízení, tedy souhlasí a dodavatel může takto nacenit výkaz.

2) Při porovnání interního výkazu, dokumentace a výkazu z URS je vše v pořádku. Plocha šterkodrtí je obsažena ve 3 položkách. Vzhledem k faktu, že tzv. spodní vrstva šterkodrtí tvoří i lože pod obrubami, tak je její plocha drobně odlišná od AB krytu.

32	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 015,100
	PP		Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm		
	W		"vozovka, ŠDa" 1238,47		1 238,470
	W		"Parkoviště - asfaltobeton, ŠDa" 776,63		776,630
	W		Součet		2 015,100
33	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm	m2	1 293,730
	PP		Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm		
	W		"vozovka, ŠDa" 1293,73		1 293,730
	W		Součet		1 293,730
34	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	795,630
	PP		Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm		
	W		"Parkoviště - asfaltobeton, ŠDa" 795,63		795,630
	W		Součet		795,630

Závěr:

Vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně zadávacích podmínek, **lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 14.07.2023, 10:00 h.** Vysvětlení je zveřejněno na profilu zadavatele.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města