

Č. záměru DSŘ: Z/2025/222116
Č. řízení DSŘ: R/2025/229186
Spis. zn.: OVÚP/7687/25/FI
Č.j.: OVÚP/7801/25/FI
Vyřizuje: Marcela Flídrová
Tel.: 376 347 251
E-mail: mflidrova@mukt.cz
Datum: 5.12.2025

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje **TecPro design s.r.o., IČO 06891179, Národní 58/32, 110 00 Praha 1-Nové Město**

(dále jen "stavebník") dne 28.11.2025 podal žádost o povolení záměru:

Klatovy, KT, K Letišti - VN, TS, NN

(dále jen "záměr") na pozemku st. p. 5718, parc. č. 2432/9, 2432/10, 2432/11, 2432/24, 2432/60, 2432/68, 2432/69, 2432/89, 2442/5, 2442/14, 2442/28, 2445/2, 2445/3, 2445/4, 2445/5, 2446/3, 2448/8, 2450/1, 3405/16, 3405/42, 3593/7, 3593/14, 3593/16, 3593/17, 4242/118, 4242/122, 4242/483 v katastrálním území Klatovy. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

Předmětem dokumentace je nová trvalá stavba. Jedná se o posílení distribuční soustavy na hladině 0,4kV a výstavby nové distribuční trafostanice 22/0,4kV. Stavba se realizuje z důvodu připojení nových odběrů.

- SO 01 Stavební část DTS KT_1685

Trafostanice - jde o betonovou kompaktní trafostanici (o půdorysných rozměrech 3580x2980 mm a výšce od úrovně upraveného terénu +1,827 mm) jako typově zkoušené zařízení, obsahující transformátor, spínací zařízení nízkého a vysokého napětí, spojovací vedení, řídicí, měřicí a pomocné obvody, která je napájena ze soustavy vysokého napětí a slouží pro dodávku elektrické energie nízkého napětí. Trafostanice plní zejména požadavky ČSN EN 62271-202, ed.2.

- SO 05 Nové kabelové vedení VN 22kV mezi DTS KT_1079 a ÚO KT_411

DTS KT_1079: napojení nového kabelu 3x AXEKVCEY 1x240

Ve stávající zděné trafostanici, v kobce ANA01, bude osazen nový svislý odpínač DRIBO H27 EK 24-630-16. Tento odpínač bude osazen na zeď kobky a připojen na stávající vrchní přípojnice pomocí Al pasů. Ke svislému odpínači DRIBO H27 musí být instalovaný pohon ruční Dribo DT. Na spodní stranu odpínače bude nový kabel 22-AXEKVCE 3x1x240 připojen pomocí 3ks koncovek POLT-24D/1XI. Dále povede nový kabel stávajícími prostupy v TS.

DTS KT_1079 DTS KT_1685: trasa kabelu VN

Nový VN kabel 22-AXEKVCE 3x1x240 překoná překopem cestu č. parc. 2442/5 a dále půjde podél ul. Plzeňské směrem ke kruhovému objezdu na křížení s ulicí K Letišti. Kabel bude uložen ve stávajícím chodníku na parc.č. 2445/5 s ohledem na stávající inženýrské

sítě. Dále, v ulici K Letišti, bude kabel pokračovat protlakem pod vjezdem na parcelu č. 2445/2 umístěný s ohledem na budoucí cyklostezku tak, aby byla co nejméně dotčena. Koordinační situační výkres s touto stavbou přiložen v hlavní části PD. Kabel bude ostatní vjezdy na pozemek překonávat překopem z prostorových důvodů a ukončen bude v rozvaděči VN v nové DTS KT_1685, která je součástí této stavby.

DTS KT_1685: zapojení kabelů VN

V nově budované trafostanici (IO.01 DTS KT_1685) bude nový kabel 22-AXEKVCE 3x1x240 ze směru DTS KT_1079 zapojen do rozvaděče VN na pozici 01 (pole "K") pomocí T-konektoru Cellpack CTS 630A 24/95-240/CZ. Na tento konektor bude připojen omezovač přepětí Cellpack CTKSA 24 kV 10kA. Do trafostanice budou použity systémové prostupy. V nově budované trafostanici (IO.01 DTS KT_1685) bude nový kabel 22-AXEKVCE 3x1x240 ve směru US_KT_411 zapojen do rozvaděče VN na pozici 02 (pole "K") pomocí T-konektoru Cellpack CTS 630A 24/95-240/CZ. Na tento konektor bude připojen omezovač přepětí Cellpack CTKSA 24 kV 10kA. Do trafostanice budou použity systémové prostupy.

- **SO 04 Venkovní vedení VN u ÚO KT_411**

DTS KT_1685 US_KT_411: trasa kabelu VN

Nový kabel VN 22-AXEKVCE 3x1x240 povede podél ulice K Letišti, opět s ohledem na budoucí cyklostezku až k parcele č. 4242/122, na které se nachází silniční obchvat Klatov. Tuto komunikaci překoná protlakem a dále bude pokračovat po parcele č. 4242/118 až ke křížení s VTL plynovodem. Za tímto křížením bude kopírovat plynovod ve vzdálenosti 4,1 m. Ukončen bude na opěrném bodě č. 22.

OB č. 22: Napojení kabelu VN na stávající VN vzdušné vedení

Stávající OB č. 22, typ 10,5/3kN, bude demontován a na jeho místo, způsobem "bod za bod" bude instalován nový betonový sloup typ 10,5/6kN. Tahové poměry zůstanou neměnné, není nutné zpracovávat nový protokol o působení sil na tento OB. Na nový OB bude pod vedení instalován nový bezkomorový úsekový odpínač US_KT_411, typ Flc GB S N 25 kV. Na stávající vzdušné vedení ALFe 3x120 bude připojen pomocí PPN svorek a 3x izolovaného vodiče PAS 22kV 1x120mm². Izolovaný vodič bude zakončen plným okem AL-CU (Oko CU plné na AL lano 120mm²), a připojen k horním svorkám odpínače. Pod úsekový odpínač bude osazena konzola svodičů přepětí a na ní příslušné svodiče přepětí. Propojení spodních svorek odpínače a svodičů přepětí bude provedeno pomocí pevných páskových přívodů. Nový kabel vedoucí po sloupu bude ukončen na svorkách omezovačů přepětí pomocí kabelových koncovek POLT-24D/1XO (venkovní, za tepla smrštitelné, pro kabel 240mm²). Kabelový svod 3x AXEKVCE 1x240 bude uložen do výše min. 3 m nad finálně upraveným terénem v kabelovém krytu. Kolem opěrného bodu bude vybudováno nové uzemnění ve tvaru 2 ekvipotenciálních kruhů pomocí pásku FeZn 30x4 mm.

- **SO 10 HDPE trubka mezi DTS KT_1079 a ÚO KT_411**

Příprava pro optickou infrastrukturu: K novému VN kabelu (v trase od DTS KT_1079 DTS KT_1685) bude přisvazkována nová HDPE 40/33 trubka červené barvy. Tato trubka bude ukončena v trafostanici KT_1079 šroubovací koncovkou typ PLASSON 40/33, a v trafostanici KT_1685 šroubovací koncovkou s ventilkem stejného typu. K novému VN kabelu (v trase od DTS KT_1685 po US_KT_411) bude přisvazkována nová HDPE 40/33 trubka červené barvy s jedním pruhem. Tato trubka bude ukončena v trafostanici KT_1685 šroubovací koncovkou s ventilkem koncovkou typ PLASSON 40/33, a u opěrného bodu č. 22 šroubovací koncovkou s ventilkem stejného typu. HDPE trubka musí být na sloupu ochráněna V nové trafostanici KT_1685 bude HDPE trubka ukončena s dostatečnou rezervou v prostoru vyznačeném v dispozici trafostanice jako "Optická infrastruktura"

- **SO 07 Kabelové vedení NN 0,4 kV**

Z nové distribuční trafostanice KT_1685, z rozvaděče NN (vývody V01 a V02) bude vyveden 2x nový AYKY 3x240+120. Tyto dva kabely povedou podél DTS a dále pak podél oplocení parcely č. 2432/9 směrem k nové skříni R, typ SD722/NK, kde budou ukončeny. Tato rozpojovací skříň bude stát na parcele č. 2432/10 a bude sloužit pro připojení nových odběrů. Z nové trafostanice KT_1685, z rozvaděče NN (vývod V03), povede nový kabel AYKY 3x240+120 do nové rozpojovací skříně R755, typ SR822/NK. Tato skříň nahradí stávající R755, která bude demontována, a bude stát o cca 3.5m vpravo od původní.

Stávající kabely, které původně vedly do stávající R755 (CYKY 4x35 směr R756 přes X7, CYKY 4x35 směr E224 a CYKY 4x35 směr E223), budou naspojovány a prodlouženy do nové R755 kabely stejného průřezu. Do nové skříně bude také zapojen stávající kabel AYKY 4x35 mezi R756 a R753 zapojit směr R756. Úsek mezi novou R755 (tedy od přerušení) a R753 bude demontován. Dále bude do nové skříně zapojen stávající AYKY 4x35 ve směru do R754 přes PS č. 570. Z nové skříně R755 pak povede nové kabelové vedení AYKY 3x120+70 do stávající rozpojovací skříně R753. Ze stávající rozpojovací skříně R753, povede nové vedení AYKY 3x120+70 do nové rozpojovací skříně R751, typ SR622/NK, umístěné na rohu parcely č. 2452/2. Do této nové R751 povede nový kabel AYKY 3x240+120 přímo z DTS KT_1685 v souběhu s předchozím popsáním kabelem. Stávající rozpojovací skříň R751 před parc. č. 2448/8 bude demontována. Stávající kabely 2x AYKY 3x95+70 (směr R750 oba) budou naspojovány novým kabelem AYKY 3x120+70 a prodlouženy podél pozemku č. 2452/2 do nové R751. Propoj mezi stávající R751 a R753 (AYKY 4x35) bude demontován. Kabel AYKY 4x35 vedoucí od stávající R751 směrem k E200 přes P1 bude demontován v úseku mezi stávající a novou R751 a jeho volný konec bude zapojen do nové R751.

Celková trasa kabelů je cca 958 m.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 2526, 3317/1, 3317/2, parc. č. 2432/4, 2432/14, 2432/47, 2442/2, 2442/9, 2442/12, 2444/2, 2444/10, 2444/12, 2444/13, 2445/1, 2452/1, 2452/2, 2452/11, 2452/12, 2452/39, 2452/42, 4242/107 v katastrálním území Klatovy

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Klatovy II č.p. 570

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Dle ustanovení § 182 odst. 4 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli /§ 182 písm. a)/, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn /§ 182 písm. b)/, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě.

Ing. Pavel Boublík

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci podle § 182 písm. a) stavebního zákona (dodejky) – žadatel/stavebník

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterého zastupuje TecPro design s.r.o., IDDS: ua43zky

Účastníci podle § 182 písm. b) stavebního zákona (dodejky) - obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn

Město Klatovy, IDDS: 24ebtr5

Účastníci podle § 182 písm. c) stavebního zákona (dodejky) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

Město Klatovy, IDDS: 24ebtr5

Jiří Křišťan, IDDS: 29i6utv

Ing. Jan Kolomazník, IDDS: cqh6p74

Bc. Jiří Kolomazník, Petrovičky č.p. 25, Předslav, 339 01 Klatovy 1

Agrospolečnost Koryta s.r.o., IDDS: 8eijyqq

Vladimír Ostrovský, Pod Hůrkou č.p. 508, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1

MTK Bohemia, spol. s r.o., IDDS: fderhpu

E-THERM a.s., IDDS: 3pbdybq

Jaroslav Rada, IDDS: x2icb8s

Karla Radová, IDDS: efycb84

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: dh6chx7
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

Účastníci podle § 182 písm. d) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 2526, 3317/1, 3317/2, parc. č. 2432/4, 2432/14, 2432/47, 2442/2, 2442/9, 2442/12, 2444/2, 2444/10, 2444/12, 2444/13, 2445/1, 2452/1, 2452/2, 2452/11, 2452/12, 2452/39, 2452/42, 4242/107 v katastrálním území Klatovy

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Klatovy II č.p. 570

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb v souladu s ust. § 188 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

dotčené správní úřady

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, IDDS: 24ebrt5

hlavní projektant

Ing. Tomáš Prachař (TecPro design s.r.o., IDDS: ua43zky)

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky)

- Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy).