

# Městský úřad Klatovy

Spisová zn.: ZN/ŽP/1195/24  
Číslo jednací: ŽP/6490/24/Ks  
Vyřizuje: Ing. Uhlík  
Tel.: 376 347 355  
E-mail: juhlik@mukt.cz  
Datum: 23.08.2024

Dle rozdělovníku

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Klatovy jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), na základě žádosti firmy Profivoda s.r.o., 17.listopadu 797, 334 41 Dobřany ze dne 25.07.2024 vydává podle § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

## SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Záměr: „Vrtaná studna KRÁ-1 jako zdroj vody na pozemku parc. č. 42/1 v k.ú. Radkovice u Měčina“

Investor	
Žadatel/zastupující	Profivoda s.r.o.,
katastrální území	Radkovice u Měčina
pozemky p.č. KN	(zahrada)
zpracovatel proj. dokumentace z data	Profivoda, s.r.o., 17.listopadu 797, 334 41 Dobřany 07/2024
zodpovědný projektant	Ing. Zdeněk Bláha, ČKAIT č. 200528

### I.

Záměr „Vrtaná studna KRÁ-1 jako zdroj vody na pozemku parc. č. v k.ú. Radkovice u Měčina“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**

### II.

Příslušný orgán posoudil dle ust. § 104 odst. 3 a odst. 4 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) předložený záměr vrtané studny a shledal, že záměr je vodním dílem dle ust. § 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona, který podléhá povolení záměru dle ust. § 171 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (nový stavební zákon) a je v souladu s vodním zákonem přípustný. K záměru je nutné si zažádat na příslušném vodoprávním úřadě o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a na příslušném obecním stavebním úřadě o povolení záměru. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ust. § 24 až § 26 vodního zákona) lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

## Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětný záměr řeší stavbu vrtané studny na pozemku parc. č. [REDAKCE] v k.ú. Radkovic u Měčína. Objekt je zamýšlen jako zdroj pitné a užitkové vody pro individuální zásobování plánovaného rodinného domu pro 4 EO a zálivku zahrady o velikosti 300 m<sup>2</sup>.

Základní orientační údaje stavby:

- Hloubka vrtu: 80 m
- Vrtný průměr: 219 mm a 200 mm
- Průměr výstroje PVC: 125/140 mm
- Úprava zhlaví: STANDARD=HVS ATYP, silnostěnná, 8 mm stěna + 15 mm dno

Studna bude napojena na plánovaný rodinný dům, délka vodovodu bude cca 12 m. Elektroinstalace bude vedena z plánovaného rodinného domu, délka elektroinstalace ke studni bude cca 12 m.

K výše uvedenému záměru dále sdělujeme:

Na úseku ochrany přírody dle § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), záměrem nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody v rozsahu kompetencí podle ust. § 77 ZOPK.

Vzhledem k tomu, že má být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda pro umístění vrtané studny, jejíž plocha je menší jak 55 m<sup>2</sup>, v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona není třeba souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- závazného stanoviska vodoprávního úřadu dle ust. § 104 odst. 3 a odst. 4 vodního zákona k řízení o povolení záměru podle stavebního zákona.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

## Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivo Pecl  
vedoucí odboru ŽP

**Doručí se:** Profivoda, s.r.o., [REDAKCE]

**Na vědomí:** Město Měčín, Farní 43, 340 12 Švihov