

Spis. zn.: ZN/ŽP/1044/25
Č.j.: ŽP/5375/25/Šm
Vyřizuje: Mgr. Lubomír Šimko
Tel.: 376 347 384
E-mail: lsimko@mukt.cz
Datum: 03.09.2025

Kanalizační řád stokové sítě Bolešiny - Obec Bolešiny**Rozhodnutí o schválení
„Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Bolešiny“**

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ust. § 10 § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“) a dle ust. § 27 odst. 1 a ust. § 30 zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“)

schvaluje

žadateli, který je účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu

Obchodní firma nebo název: Obec Bolešiny
sídlo: Bolešiny 10, 339 01 Klatovy
Identifikační číslo: 00255246

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

„Kanalizační řád stokové sítě obce Bolešiny“

podle něhož se řídí provoz kanalizační sítě pro veřejnou potřebu a který stanovuje podmínky a povinnosti pro užívání veřejné kanalizační sítě v obci Bolešiny.

Kanalizační řád stokové sítě obce Bolešiny zpracovaný v 06/2025 společností AQUAŠUMAVA, s.ro., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, IČO: 64832911 je vypracovaný v souladu s ust. § 24 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.

Kanalizační řád se schvaluje s těmito podmínkami:

1. Provozovatel je povinen zajistit provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbor dle ust. § 14 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.
2. Schválený kanalizační řád je provozovatel povinen pravidelně revidovat (revizí se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen), nejpozději však do 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. O výsledcích revizí kanalizačního řádu informuje Obec Bolešiny jako vlastník kanalizace vodoprávní úřad.

4. Při změně podmínek rozhodných pro provoz kanalizace je vlastník povinen provést aktualizaci kanalizačního řádu, kterou předloží vodoprávnímu úřadu k novému schválení.

Odůvodnění:

Obec Bolešiny se sídlem Bolešiny 10, 339 01 Klatovy, IČO: 00255246, zastoupená na základě plné moci společností AQUAŠUMAVA, s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, IČO: 64832911, požádala Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí podáním doručeným dne 11.07.2025 o schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Bolešiny podle ust. § 27 odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích.

Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení ve výše uvedené věci.

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí opatřením pod č.j.: ŽP/4677/25/Šm dne 21.07.2025 oznámil zahájení správního řízení bez ústního jednání a místního šetření všem známým účastníkům i dotčeným orgánům a zároveň určil lhůtu, ve které mohli uplatnit účastníci řízení své námitky, popř. důkazy a dotčené orgány závazná stanoviska, s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Současně byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se v určené lhůtě 5 dní po uplynutí lhůty pro námitky k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

Při vymezování okruhu účastníků tohoto řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že účastníky řízení jsou:

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu – vlastník a provozovatel kanalizace

Obec Bolešiny, Bolešiny 10, 339 01 Klatovy, IČO: 00255246

AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, IČO: 64832911

dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu

vlastníci nemovitostí, kteří jsou napojeni kanalizační přípojkou na kanalizační síť obce Bolešiny

dle ust. § 115 odst. 4 vodního zákona správci vodních toků

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Ve stanovených lhůtách neobdržel vodoprávní úřad žádné námitky, žádný z účastníků řízení se nevyjádřil ani k podkladům rozhodnutí.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem o vodovodech a kanalizacích a vodním zákonem a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových č.j.: ŽP/1954/25/Šm ze dne 20.03.2025 (nabytí právní moci 09.04.025) s platností do 30.11.2029. Předložený kanalizační řád stanovuje podmínky a povinnosti pro užívání veřejné kanalizační sítě v obci Bolešiny.

Stokovou sítí jsou odváděny odpadní vody z bytového fondu – jedná se o splaškové odpadní vody z domácností a dále jsou odváděny odpadní vody z obecní vybavenosti. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od cca 434 EO napojených na stokovou síť.

Počet trvale bydlících obyvatel je 447.

Obec Bolešiny má kombinovanou (nově vybudovanou oddílnou splaškovou a stávající jednotnou) kanalizaci zaústěnou volnou kanalizační výustí č. 1, 2 a 3. Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do drobného vodního toku Bolešinský potok (IDVT 10270848), který je pravostranným přítokem Točnického potoka.

Kanalizace obce Bolešiny se nachází v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obci Bolešiny, v katastrálním území Bolešiny; v povodí drobného vodního toku Bolešinský potok (IDVT 10270848,

č.h.p. 1-10-03-0590-0-00-00, který je ve správě Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka; VÚ povrchových vod: BER_0380 Točnický potok od pramene po Měcholupský potok, VÚ podzemních vod: 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy.

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových bylo uděleno rozhodnutím MěÚ Klatovy, Odboru životního prostředí pod č.j.: ŽP/1954/25/Šm ze dne 20.03.2025 (nabytí právní moci 09.04.2025) s platností do 30.11.2029.

Po posouzení úplnosti a věcné správnosti předloženého kanalizačního řádu zpracovaného v souladu s ust. § 24 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, vodoprávní úřad rozhodl, že jej lze schválit při dodržení podmínek uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Platnost kanalizačního řádu nebyla časově omezena, byla ale stanovena podmínka pravidelné revize uvedená jako podmínka č. 2 ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, posoudil předloženou žádost o schválení kanalizačního řádu v rámci správního řízení. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily vydání rozhodnutí, vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Ing. Ivo Pecl
vedoucí odboru
v zastoupení Ing. Gabriela Klimentová
služební číslo 415 463

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska nebo jiné k tomu určené místo) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Obecního úřadu Bolešiny. Po sejmutí zašlete prosím neprodleně zpět na vodoprávní úřad.

Obdrží:

K vyvěšení na úředních deskách:

Obecní úřad Bolešiny, IDDS: jsxbqib (1 x písemně, 1x elektronicky)

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě:

AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, IČO: 64832911

Obec Bolešiny, IDDS: jsxbqib

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

vlastníci nemovitostí, kteří jsou napojeni na kanalizační síť obce Bolešiny

Účastníci řízení dle ust. § 115 odst. 4 vodního zákona správci vodních toků

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf