

Městský úřad Klatovy

Číslo záměru: Z/2025/186387
Číslo řízení: R/2025/195521
Vyřizuje: Ing. Jiří Uhlík, Ing. Jiří
Hosnedl, Ing. Markéta
Šilhavá
Tel.: 376 347 355
E-mail: juhlik@mukt.cz
Datum: 02.12.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Klatovy jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), na základě žádosti Města Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, v zastoupení VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy, ze dne 07.10.2025 vydává podle § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Záměr: „KLATOVY - CIBULKOVA ULICE - VÝMĚNA VODOVODU A RETENČNÍ NÁDRŽ“

Investor	Město Klatovy, nám. Míru 62/I, 33901 Klatovy
Žadatel/zastupující	VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy
katastrální území	Klatovy
pozemky p.č. KN	1378/12, 1378/20, 1386/7, 1386/19, 1386/22, 1388/1, 1395/4, 1408/1, 1410/53, 3537/2, 3537/4, 3537/11
zpracovatel proj. dokumentace z data	VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy 01/2025 ID dokumentace: SR00X016NVEH
zodpovědný projektant	Mgr. Michal Mareš, ČKAIT 0201480

Záměr „KLATOVY - CIBULKOVA ULICE - VÝMĚNA VODOVODU A RETENČNÍ NÁDRŽ“
je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**

I.

Příslušný orgán posoudil dle ust. § 104 odst. 3 a odst. 4 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) předložený záměr: „KLATOVY – CIBULKOVA ULICE – VÝMĚNA VODOVODU A RETENČNÍ NÁDRŽ“

k.ú.: Klatovy
obec: Klatovy
ORP: Klatovy
kraj: Plzeňský kraj
-X ; -Y (S-JTSK Krovak): -833800; -1107396
ČHP: 1-10-03-0470 (Drnový potok)
HGR: 6310 (základní), - (svrchní)
útvár povrchových vod: BER_0350 Drnový potok od pramene po ústí do toku Úhlava
útvár podzemních vod - základní: 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy

a shledal, že záměr je vodním dílem dle ust. § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, který podléhá povolení záměru dle ust. § 171 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (nový stavební zákon) a je v souladu s vodním zákonem přípustný.

II.

Příslušný orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství posoudil dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) předložený záměr a sděluje, že záměr považuje z hlediska nakládání s odpady za přípustný, a to za předpokladu splnění podmínek vyplývajících ze zákona o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- závazného stanoviska dle ust. § 104 odst. 3 a odst. 4 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon)
- vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech

Odůvodnění:

Městský úřad Klatovy jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), obdržel dne 07.10.2025 žádost o jednotné environmentální stanovisko k výše uvedenému záměru.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Projektová dokumentace řeší výměnu vodovodních řadů a části stoky B-B jednotné kanalizace v ulici Cibulkova v Klatovech. Pro zlepšení odtokových poměrů je navržena výstavba retenční stoky mezi šachtami ID 4220 – 4214 o objemu cca 250 m³ s regulací na odtoku max. 50 l/s. Kapacita retence byla stanovena dle generelu města Klatovy.

Předkládaná PD řeší, dle generelu města Klatov na stávající jednotné kanalizaci, výstavbu retenční nádrže – trubní retence s regulovaným odtokem pro zajištění lepšího nakládání s vodami v dané lokalitě, hlavně v období přívalových dešťů. Výstavbou budou vody dočasně zadržovány v trubní retenci a regulovaným odtokem vypouštěny do stávající jednotné kanalizace.

Dále PD řeší výměnu vodovodních řadů LT150, LT100 a LT80. Nové řady budou vedeny v původních trasách, některé úseky budou položeny do nové trasy dle požadavku provozovatele. Dle provozovatele bude upravena i dimenze řadů. Nové potrubí bude z tvárné litiny TLT DN100 a TLT DN80.

SO 01 VÝMĚNA VODOVODU

Výměna vodovodu-úsek 1 – TLT DN100, délka 455,5 m

Výměna vodovodu-úsek 2 – TLT DN100, délka 72,5 m

Výměna vodovodu-úsek 3 – TLT DN80, délka 75,0 m

Výměna vodovodu-úsek 4 – TLT DN100, délka 4,4 m

Výměna vodovodu-úsek 5 – TLT DN100, délka 13,0 m

Vodovod - propojení – PEHD d110 SDR11, délka 14,0 m

Výměna vodovodních přípojek..... 10ks

- vod. potrubí PE-MD, PN 12,5 d40, dl. 10,0m

- vod. potrubí PE-MD, PN 12,5 d50, dl. 1,5m

- vod. potrubí PE-MD, PN 12,5 d63, dl. 51,8m

HYDRANTY (litina DN80)

- 3x hydrant podzemní DN80 vč. soupravy

- 1x hydrant nadzemní DN80 2xB objezdový vč. soupravy

SO 02 RETENCE A ÚPRAVA KANALIZACE

Stoka B-B – TRUBNÍ RETENCE – ŽB TROUBY DN1400, délka 198,4 m

Stoka B-B – výměna potrubí – PVC DN500 SN12, dl. 41,4m

Stoka B-B – výměna potrubí – PVC DN400 SN12, dl. 31,0m

Kanalizační šachty prefabrikované DN1000.....3ks

Kanalizační šachty prefabrikované atypické rozměry4ks

Výměna kanalizačních přípojek..... 22ks

- kan. potrubí PVC SN8 DN150, dl. 117,65m

- kan. potrubí PVC SN8 DN200, dl. 35,95m

- kan. potrubí PVC SN8 DN300, dl. 9,4m

Kanalizační přípojky pro UV..... 10ks

(v rámci PD jsou řešeny pouze odbočky a záslepky, vlastní UV, osazení a napojení na vysazenou odbočku je řešeno jinou PD – komunikace)

SO 03 OPRAVA KANALIZACE

Oprava kanalizace - bezvýkopová technologie:

- ulice Cibulkova – úsek mezi šachtou Š4214 – Š4210

- ulice Družstevní – úsek mezi šachtou Š4287 – Š4216

- ulice Haise Týneckého – úsek mezi šachtou Š4242 – Š4218

- ulice Kvapilova – úsek mezi šachtou Š4223 - Š4221

Ad I)

Na základě posouzení předložených podkladů z hlediska dotčení zájmů chráněných vodním zákonem dospěl k závěru, že navrhovaný záměr neovlivní vodní poměry a není v rozporu s příslušnými vodoprávními předpisy ani jinými oprávněnými zájmy. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ust. § 24 až § 26 vodního zákona) lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Ad II)

Správní orgán odpadového hospodářství posoudil předloženou dokumentaci a v rámci realizace záměru upozorňuje, že s veškerými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími prováděcími předpisy. Upozorňujeme především na ustanovení § 3 zákona o odpadech (Odpadové hospodářství a jeho hierarchie), zvláště pak odst. 2 (Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění), dále ustanovení § 13 zákona o odpadech (Obecné povinnosti při nakládání s odpady), zvláště odst. 1 písm. e) a ustanovení § 15 zákona o odpadech (Povinnosti původce odpadu). Veškeré vzniklé odpady budou předány do vlastnictví pouze oprávněným osobám. Aktuální seznam oprávněných osob je zveřejněn na webových stránkách Informačního systému odpadového hospodářství:

<https://visoh2.mzp.cz/Zarizeni/Zarizeni/MapaStacZarizeni>

Správní orgán dále sděluje, že dle ustanovení § 2 odst. 1) písm. e) zákona o odpadech se tento zákon nevztahuje na nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

Ostatní složky životního prostředí nejsou v rozsahu svých kompetencí výše uvedeným záměrem dotčeny.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Ivo Pecl
vedoucí odboru