

Městský úřad Klatovy

Číslo záměru: Z/2026/35344
Číslo řízení: R/2026/43095
Vyřizuje: Ing. Jiří Uhlík, Ing. Markéta Šilhavá
Tel.: 376 347 355
E-mail: juhlik@mukt.cz
Datum: 01.04.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Klatovy jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, v zastoupení INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824/II, 339 01 Klatovy, IČO 49193503, ze dne 22.02.2026 vydává podle § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Záměr: „Kvasetice, KT, p.č.110 – NN“

Investor	ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035
Žadatel/zastupující	INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824/II, 339 01 Klatovy, IČO 49193503
katastrální území	Kvasetice
pozemky p.č. KN	80/2, 80/3, 80/4, 1113, st. 17, st. 18/1
zpracovatel proj. dokumentace z data	Ing. Miroslav Steiner 06/2025 ID dokumentace: SR00X01P5XA6
zodpovědný projektant	Ing. Miroslav Steiner ČKAIT – 0201423

Záměrem budou dotčeny následující zákony na ochranu životního prostředí:

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech

Záměr „Kvasetice, KT, p.č.110 – NN“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**

I.

Příslušný orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství posoudil dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) předložený záměr a sděluje, že záměr považuje z hlediska nakládání

s odpady za přípustný, a to za předpokladu splnění podmínek vyplývajících ze zákona o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.

Odůvodnění:

Městský úřad Klatovy jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), obdržel dne 22.02.2026 žádost o koordinované stanovisko k výše uvedenému záměru. Správní orgán po posouzení žádosti konstatuje, že záměr nevyžaduje vydání koordinovaného závazného stanoviska, ale pouze jednotného environmentálního stanoviska podle § 2 odst. 1 a § 6 ZJES, neboť zdejší správní orgány jsou dotčeny pouze na úseku ochrany životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětem této projektové dokumentace je výstavba nového betonového sloupu. Na nový betonový sloup bude přemístěno stávající venkovní vedení NN. Na novém betonovém sloupu bude osazena nová rozpojovací skříň. Z nové rozpojovací skříňe bude veden nový zemní přívodní kabel NN do stávajícího elektroměrového rozvaděče v obvodové zdi domu s č.p.55. V rámci této stavby bude odstraněn stávající střešní s kotvou z domu s č.p.55.

MONTÁŽ

Na geodetem vytýčeném místě bude na pozemku 1113 postaven nový betonový sloup 24 v provedení 9/6kN s betonovým základem dle přílohy této projektové dokumentace. Na nový betonový sloup 24 bude přemístěno stávající venkovní vedení NN 4x16 AlFe ze střešníku na domu s č.p.55. Dojde tak ke změně trasy venkovního vedení NN. Na novém betonovém sloupu 24 bude osazena nová rozpojovací skříň R13 v provedení SV201/ /NSW1W-C (6x250A). Z přemístěného venkovního vedení NN bude do R13 proveden nový svod kabelem AYKY 4x70mm². Kabelový svod bude ochrannou PVC trubkou chráněn až k vrcholu betonového sloupu. Ochranná trubka bude zajištěna proti zatékání. Zapojení nové rozpojovací skříňe je uvedeno na výkresu č.5 této projektové dokumentace (zapojení NN). Pojistky s charakteristikou gG budou v rozpojovací skříni osazeny dle povolených hlavních jističů před elektroměry. Spodní okraj nové rozpojovací skříňe musí být cca 120 cm nad terénem tak, aby byla snadná manipulace s pojistkami. Rozpojovací skříň musí být při otevření volně přístupná.

DEMONTÁŽ

Stávající střešní s kotvou bude z domu s č.p.55 demontován dle výkresu č.3 této projektové dokumentace (demontáž – současný stav).

Ad I)

Příslušný orgán odpadového hospodářství posoudil předloženou dokumentaci a v rámci realizace záměru upozorňuje, že s veškerými odpady při realizaci záměru musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími prováděcími předpisy. Upozorňujeme především na ustanovení § 3 zákona o odpadech (Odpadové hospodářství a jeho hierarchie), zvláště pak odst. 2 (Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění), dále ustanovení § 13 zákona o odpadech (Obecné povinnosti při nakládání s odpady), zvláště odst. 1 písm. e) a ustanovení § 15 zákona o odpadech (Povinnosti původce odpadu). Působnost zákona o odpadech se v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. e) nevztahuje na nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Veškeré vzniklé odpady budou předány do vlastnictví pouze oprávněným osobám.

Aktuální seznam oprávněných osob je zveřejněn na webových stránkách Informačního systému odpadového hospodářství: <https://visoh2.mzp.cz/Zarizeni/Zarizeni/MapaStacZarizeni>

Příslušný orgán posoudil dle § 15 písm. p) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nemá námitek k výše uvedené akci, kterou budou dotčeny pozemky, jež jsou součástí zemědělského půdního fondu a upozorňuje na dodržování zákonných povinností:

1) V průběhu zemních prací učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

2) Provádět práce tak, aby na okolním zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.

3) Po ukončení prací uvést dotčené pozemky do původního stavu.

4) Projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.

Ostatní složky životního prostředí nejsou v rozsahu svých kompetencí výše uvedeným záměrem dotčeny.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Ivo Pecl
vedoucí odboru

Doručí se:

INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824/II, 339 01 Klatovy, IČO 49193503

Na vědomí:

Město Plánice