

Městský úřad Klatovy

Číslo záměru: Z/2026/41652
Číslo řízení: R/2026/49615
Vyřizuje: Ing. Jiří Uhlík, Mgr. Lubomír Šimko, Ing. Jaromír Mára
Tel.: 376 347 355
E-mail: juhlik@mukt.cz
Datum: 25.05.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Klatovy jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), na základě žádosti společnosti Vsaune s.r.o., Plichtice 75, 341 42 Zavlekov, IČO 14429667, kterou zastupuje Josef Černý, Havlíčkova 696, 339 01 Klatovy, ze dne 03.03.2026 vydává podle § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Záměr: „**ČOV EK S8 K.Ú. Bližanovy č.k. 31/2**“

Investor	Vsaune s.r.o., Plichtice 75, 341 42 Zavlekov, IČO 14429667
Žadatel/zastupující	Josef Černý, Havlíčkova 696, 339 01 Klatovy
katastrální území	Bližanovy
pozemky p.č. KN	31/2, 31/16
zpracovatel proj. dokumentace z data	Josef Černý, Havlíčkova 696, 339 01 Klatovy 03/2026, ID dokumentace: SR00X01WK69U
zodpovědný projektant	Josef Černý, ČKAIT 0200855

Záměrem budou dotčeny následující zákony na ochranu životního prostředí:

- zákon číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (dále jen „vodní zákon“)
- zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále jen „lesní zákon“)

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlasu dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon)
- závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

I.

Záměr „ČOV EK S8 K.Ú. Bližanovy č.k. 31/2“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**

Z hlediska zájmů chráněných podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") je záměr přípustný - souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) se vydává za těchto podmínek:

1. Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodním toku ani vody podzemní a nedošlo ke škodám na vodním toku a pozemku. Strojní a stavební mechanismy a dopravní prostředky budou zajištěny proti únikům a úkapům a nebudou parkovány na břehu vodního toku. V blízkosti vodního toku nebude skladován snadno odplavitelný materiál.

Odůvodnění:

Městský úřad Klatovy jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), obdržel dne 16.03.2026 žádost o koordinované stanovisko k výše uvedenému záměru. Správní orgán po posouzení žádosti konstatuje, že záměr nevyžaduje vydání koordinovaného závazného stanoviska, ale pouze jednotného environmentálního stanoviska podle § 2 odst. 1 a § 6 ZJES, neboť zdejší správní orgány jsou dotčeny pouze na úseku ochrany životního prostředí. Podání bylo dne 09.04.2026 doplněno a JES mohlo být vydáno.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Plánovaná domovní čistírna odpadních vod EK S8 pro 8EO na pozemku č.k. 31/2 je navržena za účelem čištění odpadních vod z plánované novostavby rodinného domu na pozemku č.k. 41. Vyčištěná voda bude svedena potrubím PVC150 v délce 10 m do blízké vodoteče – potok Tůně, která protéká přes pozemek č.k. 31/16. Vše v K.Ú. Bližanovy. Vyústění kanalizace do vodoteče bude provedeno do stávajícího přírodního koryta, které bude v místě vyústění zpevněno a stabilizováno rovinaninou z lomového kamene v délce 1,50m a šířce 2,50m dle výkresové dokumentace. Kanalizační potrubí bude ukončeno žabí klapkou DN150. Elektro připojení domovní čistírny je řešeno v projektu rodinného domu. Připojení bude zemním kabelem Cyky 3x2,5. Přívodní potrubí do čistírny: PVC-KG150 dl. celkem 15 m a spádu 2 %. Odtokové potrubí z čistírny do výústního objektu: PVC – KG150 – dl.10 m ve spádu 2 %.

Likvidace odpadních vod bude v navržené biologické aktivační čistírně EK S8. Způsob čištění je založen na kombinovaném působení různých anaerobních a aerobních bakteriálních kultur. Uspořádání čistírny umožňuje v době snížených nebo zastavených nátoků automaticky recirkulovat kal. Tím je vždy zajištěn přísun živin pro mikroorganismy čistícího procesu a je zmenšována produkce odpadního kalu.

Z hlediska vodního zákona:

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby žadateli byl ve smyslu § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona udělen souhlas ke stavebnímu záměru: „ČOV EK S8“

k.ú.: Bližanovy

obec: Plánice

ORP: Klatovy

kraj: Plzeňský kraj

vodní tok: IDVT 10279131 (drobný vodní tok Tůně)

X ; Y (S-JTSK Krovak): – DČOV X = 1106865, Y = 818855

Výústní objekt X = 1101686, Y = 818540

ČHP: 1-10-05-0080-0-00 (Tůně)

HGR: 6310 (základní)

útvary povrchových vod: BER_0440 Úslava od pramene po Myslívský potok

útvary podzemních vod - : 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy

Předmětný záměr podléhá souhlasu dle ust. § 17 vodního zákona, vzhledem k tomu, že jde o stavbu, která je realizována na pozemcích, na kterých se nacházejí koryta vodního toku, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, je proto třeba k ní udělit souhlas dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

K uvedenému stavebnímu záměru bylo vydáno stanovisko správce povodí a správce vodního toku – Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka Plzeň ze dne 19.03.2026 zn.: PVL-21400/2026/340/Chr – souhlasné s podmínkami.

Podmínky uvedené ve vyjádření správce povodí a správce vodního toku byly shledány jako oprávněné z hlediska správy povodí a správy vodního toku, a proto v souladu s ust. § 17 odst. 3 vodního zákona jsou zakotveny do podmínek tohoto souhlasu pod bodem č. 1

Ostatní podmínky uvádí správní orgán pouze jako upozornění pro stavebníka, vzhledem k tomu, že nemá zákonné zmocnění k jejich stanovení nebo se jedná o povinnosti, které jsou stanoveny zákonem, který je všeobecně závazný.

Dokončení stavby výustního objektu bude před zahájením jeho užívání oznámeno správcem toku (p. Jana Sýkorová, jana.sykorova@pvl.cz, tel: 377 307 554, mobil: 702 025 389).

V případě vybudování veřejné kanalizace v této části obce s možností odkanalizování na centrální ČOV bude domovní čistírna odpadních vod zrušena a surové splaškové odpadní vody budou přímo bez přečištění odváděny veřejnou kanalizací na centrální ČOV. Domovní ČOV bude provozována v souladu s provozním řádem.

Na základě posouzení předložených podkladů z hlediska dotčení zájmů chráněných vodním zákonem dospěl k závěru, že udělením souhlasu dle ust. § 17 písm. a) vodního zákona a při dodržení stanovených podmínek, navrhovaný záměr neovlivní vodní poměry a není v rozporu s příslušnými vodoprávními předpisy ani jinými oprávněnými zájmy. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ust. § 24 až § 26 vodního zákona) lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Správní orgán dále upozorňuje:

Na příslušném vodoprávním úřadě je nutné si zažádat o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Součástí žádosti musí být stanovisko a souhlas správce vodního toku – Povodí Vltavy, závod Berounka.

Na příslušném obecním stavebním úřadě je nutné si zažádat o povolení záměru.

Z hlediska lesního zákona:

Příslušný orgán státní správy lesů posoudil dle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále jen „lesní zákon“), předložený záměr a sděluje, že záměr považuje za přípustný z hlediska dotčení zájmů chráněných lesním zákonem.

Orgán státní správy lesů posoudil podání (včetně dokumentace: „ČOV EK S8 – k. ú. Bližanovy č. k. 31/2“ z března 2026, kterou zpracoval Josef Černý, ČKAIT 0200855. Stavebníkem je společnost Vsaune s.r.o., Plichtice č. ev. 75, 341 42 Zavlekov. Záměr představuje výstavbu domovní čistírny odpadních vod pro čištění odpadních vod z plánované novostavby rodinného domu na p. č. 31/2 v k. ú. Bližanovy. Vzhledem k charakteru akce a jejího umístění ve vzdálenosti cca 25 m od nejbližšího lesa na p. č. 176 v k. ú. Bližanovy a skutečnosti, že nedojde k přímému dotčení lesa, nebyly z hlediska zájmů dotčených lesním zákonem stanoveny žádné podmínky.

Z hlediska ochrany přírody:

Příslušný orgán posoudil předložený záměr dle ust. § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a nemá námitek k jeho realizaci.

Ostatní složky životního prostředí nejsou v rozsahu svých kompetencí výše uvedeným záměrem dotčeny.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Ivo Pecl
vedoucí odboru

Doručí se:

Josef Černý, Havlíčkova 696, 339 01 Klatovy

Na vědomí:

Město Plánice