

Městský úřad Klatovy

Číslo záměru: Z/2026/42141
Číslo řízení: R/2026/49661
Vyřizuje: Ing. Jiří Uhlík, Ing. Jiří
Hosnedl
Tel.: 376 347 355
E-mail: juhlik@mukt.cz
Datum: 27.04.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Klatovy jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), na základě žádosti společnosti GasNet s.r.o., Klíšská 940/98, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, v zastoupení SUPTel – PROJEKT s.r.o., Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň – Doubravka, IČO 04561767, ze dne 03.03.2026 vydává podle § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Záměr: „Z-REKO MS Klatovy- Nádražní - rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek“

Investor	GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 04 Ústí nad Labem, IČO 27295567
Žadatel/zastupující	SUPTel - PROJEKT s.r.o., Hřbitovní 1322/15, 310 00 Plzeň, IČ: 04561767
katastrální území	Klatovy
pozemky p.č. KN	3408/1, 4047/1, 6614, st. 895, 6613, st. 894, 1461/1, 1461/2, st. 998, st. 948/2, st. 947/2, st. 852, 1439/4, 1439/6, st. 2182/1, st. 2184, st. 2183/3, 1437/2, st. 924/1, 1436/2, st. 864/1, 1435/15, 1447/1, 1439/13, 1447/14, st. 2505, 1447/16, st. 2504, st. 2665, st. 2664/1, st. 2664/2, st. 2664/3, st. 2662, st. 2660, 1451/1, 3935/3, st. 2656, 4046/4, 3700/20, 3700/2, 3700/19
zpracovatel proj. dokumentace z data	SUPTel - PROJEKT s.r.o., Hřbitovní 1322/15, 310 00 Plzeň, IČ: 04561767 03/2026, ID dokumentace: SR00X01QPT2D
zodpovědný projektant	Libor Honomichl, ČKAIT: 0202184

Záměrem budou dotčeny následující zákony na ochranu životního prostředí:

- zákon číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (dále jen „vodní zákon“)
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZPF“)

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- závazného stanoviska dle ust. § 104 odst. 3 a odst. 4 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon)

Záměr „Z-REKO MS Klatovy- Nádražní - rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**

I.

Příslušný orgán posoudil dle ust. § 104 odst. 3 a odst. 4 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) předložený záměr: „Z-REKO MS Klatovy-Nádražní - rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek“:

k.ú.: Klatovy

obec: Klatovy

ORP: Klatovy

kraj: Plzeňský kraj

-X ; -Y (S-JTSK Krovak): -834673; -1106980

ČHP: 1-10-03-0470 (Drnový potok)

HGR: 6310 (základní), - (svrchní)

útvary povrchových vod: BER_0350 Drnový potok od pramene po ústí do toku Úhlava

útvary podzemních vod - základní: 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy

útvary podzemních vod - svrchní: -

oblast s významným povodňovým rizikem: BER 13-02

a shledal, že záměr je v souladu s vodním zákonem přípustný.

Odůvodnění:

Městský úřad Klatovy jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), obdržel dne 03.03.2026 žádost o jednotné environmentální stanovisko k výše uvedenému záměru. Správní orgán po posouzení žádosti konstatuje, že záměr nevyžaduje vydání koordinovaného závazného stanoviska, ale pouze jednotného environmentálního stanoviska podle § 2 odst. 1 a § 6 ZJES, neboť zdejší správní orgány jsou dotčeny pouze na úseku ochrany životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Stavba spočívající ve stavebních úpravách STL plynovodu. Nachází se ve městě Klatovy, jedná se o ulici Nádražní a U Retexu. Předmětem PD jsou stavební úpravy STL plynovodu ve stávající trase a částečně v nové trase. Účelem stavebních úprav je pokládka nového STL LPE plynovodního potrubí do stávající a částečně nové trasy a vyjmutí stávajícího rušeného ocelového NTL plynovodu ze země.

Nově navržený STL plynovod z LPE d 110 RC (větev „A“) se napojí na stávající STP PE d 63 na pozemku parc.č. 4047/1 v asfaltovém chodníku (staničení „A“ 0,00 m). Pokládka potrubí bude provedena bezvýkopovou metodou vtahováním ve stávající trase. Od staničení „A“ 290,60 m povede nový plynovod v nové trase, kde se kolmo napojí na stávající trasu plynovodu pomocí dvou elektrokolen PE d 110. Na staničení „A“ 305,50 m a „A“ 306,10 m pomocí dvou elektrokolen PE d 100 se plynovod opět napojí na stávající trasu. Od staničení „A“ 340,0 m plynovod povede opět v nové trase, odkloní se pomocí dvou elektrokolen PE d 110. Větev „A“ se ukončí dýnkem PE d 110 a osadí se odfukem Wormet (staničení „A“ 381,0 m). Nově navržený STL plynovod z LPE d 63 RC (větev „B“) se napojí na větev „A“ na pozemku parc.č. 4047/1 v asfaltovém chodníku (staničení „A“ 53,5 m, „B“ 0,00 m). Pokládka potrubí bude provedena klasickou výkopovou metodou ve stávající trase. Plynovod se ukončí dýnkem PE d 63 na pozemku parc.č. 6614 (staničení „B“ 18,00 m). Stávající NTL plynovod z LPE d 110 RC (větev „C“) se napojí na větev „A“ na pozemku parc.č. 4047/1 v asfaltové komunikaci (staničení „A“ 204,0 m, „C“ 0,00 m). Větev „C“ zůstane ve stávající trase a pouze se přetlakuje na středotlaký plynovod. Nově navržený STL plynovod z LPE d 63 RC (větev „D“) se napojí na větev „C“ na pozemku parc.č. 1447/1 v asfaltové komunikaci (staničení „C“ 134,0 m, „D“ 0,00 m). Pokládka potrubí bude provedena klasickou výkopovou metodou ve stávající trase. Na staničení „D“ 37,80 se plynovod odkloní pomocí elektrokolene PE d 63 směrem na západ

a ukončí se dýnkem PE d 63 na pozemku parc.č. 3935/3 (staničení „D“ 59,0 m). Stávají NTL plynovod DN 200 (staničení „A“ 322,30 m) se po odplynění odpojí a vyjme ze země, část pod potokem se ponechá v zemi. Plynovod se na druhé straně potoka osadí dýnkem PE d 160.

Ad I)

Na základě posouzení předložených podkladů z hlediska dotčení zájmů chráněných vodním zákonem dospěl správní orgán k závěru, že navrhovaný záměr neovlivní vodní poměry a není v rozporu s příslušnými vodoprávními předpisy ani jinými oprávněnými zájmy. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ust. § 24 až § 26 vodního zákona) lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Příslušný orgán posoudil dle § 15 písm. p) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nemá námitek k výše uvedené akci, kterou budou dotčeny pozemky, jež jsou součástí zemědělského půdního fondu a upozorňuje na dodržování zákonných povinností:

- 1) V průběhu zemních prací učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
- 2) Provádět práce tak, aby na okolním zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
- 3) Po ukončení prací uvést dotčené pozemky do původního stavu.
- 4) Projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.

Ostatní složky životního prostředí nejsou v rozsahu svých kompetencí výše uvedeným záměrem dotčeny.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Ivo Pecl
vedoucí odboru

Doručí se:

SUPTel - PROJEKT s.r.o., Hřbitovní 1322/15, 310 00 Plzeň, IČ: 04561767

Na vědomí:

Město Klatovy