

Spisová zn.: ZN/ŽP/238/24
Číslo jednací: ŽP/2805/24/Ste
Vyřizuje: Bc. Steiningerová
Tel.: 376 347 385
E-mail: jsteiningerova@mukt.cz
Datum: 26.03.2024

Dle rozdělovníku

**Rozhodnutí o schválení
„Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Běšiny“**

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“) a dle ust. § 27 odst. 1 a ust. § 30 zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“)

schvaluje

žadateli, který je účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu

Obchodní firma nebo název: Obec Běšiny
sídlo: Běšiny č.p. 150, 339 01 Klatovy
Identifikační číslo: 00255211

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

„Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Běšiny“

podle něhož se řídí provoz kanalizační sítě pro veřejnou potřebu a který stanovuje podmínky a povinnosti pro užívání veřejné kanalizační sítě v obci Běšiny.

Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Běšiny zpracovaný v lednu 2024 společností ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice 370 10, IČ 60849657 je vypracovaný v souladu s ust. § 24 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.

Kanalizační řád se schvaluje s těmito podmínkami:

1. Provozovatel je povinen zajistit provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbor dle ust. § 14 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.
2. Schválený kanalizační řád je provozovatel povinen pravidelně revidovat (revizí se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen), nejpozději však do 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. O výsledcích revizí kanalizačního řádu informuje Obec Běšiny jako vlastník kanalizace vodoprávní úřad.
4. Při změně podmínek rozhodných pro provoz kanalizace je vlastník povinen

provést aktualizaci kanalizačního řádu, kterou předloží vodoprávnímu úřadu k novému schválení.

Odůvodnění:

Obec Běšiny se sídlem Běšiny 150, 339 01 Klatovy, IČO: 00255211 požádala Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí podáním doručeným dne 31.01.2024 o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Běšiny.

Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení ve výše uvedené věci.

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí opatřením pod č.j.: ŽP/1508/24/Ste dne 14.02.2024 oznámil zahájení správního řízení bez ústního jednání a místního šetření všem známým účastníkům i dotčeným orgánům a zároveň určil lhůtu, ve které mohli uplatnit účastníci řízení své námítky, popř. důkazy a dotčené orgány závazná stanoviska, s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Současně byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se v určené lhůtě 5 dní po uplynutí lhůty pro námítky k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

Při vymezování okruhu účastníků tohoto řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že účastníky řízení jsou:

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu – vlastník a provozovatel kanalizace

Obec Běšiny, Běšiny 150, 339 01 Klatovy, IČO: 00255211

ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČO: 60849657

dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu

vlastníci nemovitostí, kteří jsou připojeni kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci v obci Běšiny a přilehlé části obce Kozí

dle ust. § 115 odst. 5 vodního zákona správci vodních toků

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Ve stanovených lhůtách neobdržel vodoprávní úřad žádné námítky, žádný z účastníků řízení se nevyjádřil ani k podkladům rozhodnutí.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek a pravidel pro připojení producentů odpadních vod na kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Běšiny, za kterých se povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a vodním zákonem tak, aby byly splněny podmínky povolení k nakládání s vodami ze dne 12.03.2024 pod č.j.: ŽP/2290/24/Ste s platností do 31.12.2033. Předložený kanalizační řád stanovuje podmínky a povinnosti pro užívání veřejné kanalizační sítě v obci Běšiny.

Kanalizační sítě jsou odváděny splaškové odpadní vody ze zástavby, která je tvořena rodinnými domy, bytovými domy, částečnou občanskou vybaveností a drobnými provozovnami. V obci v současné době žije trvale 600 obyvatel.

Obec Běšiny má vybudovanou oddílnou kanalizaci. Nově vybudovaná splašková kanalizace je ukončena v centrální čistírně odpadních vod s kapacitou 1200 EO, která je umístěna na severním okraji obce na levém břehu Drnového potoka (IDVT 10100300), do kterého jsou zaústěny přečištěné odpadní vody. Původní jednotná kanalizace v obci slouží k odvádění dešťové vody do Drnového potoka.

Kanalizace pro veřejnou potřebu a centrální ČOV obce Běšiny se nachází v kraji

Plzeňském, okrese Klatovy, obci Běšiny, v katastrálním území Běšiny a Kozí; v povodí významného vodního toku Drnový potok (IDVT 10100300), č.h.p. 1-10-03-0410-0-00, který je ve správě Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka Plzeň; VÚ povrchových vod: BER_0350 Drnový potok od pramene po ústí do toku Úhlava; VÚ podzemních vod: 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy; lokalita se nachází v ochranném pásmu III. stupně vodního zdroje Plzeň – Homolka, které bylo stanoveno rozhodnutím č.j.: VLHZ/1838/83-233, poslední aktualizace ze dne 27.01.2015.

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových bylo uděleno rozhodnutím MěÚ Klatovy, Odboru životního prostředí pod č.j.: ŽP/3905/20/Ho ze dne 29.04.2020 s platností do 10 let od nabytí právní moci. Kanalizační řád obce Běšiny byl schválen rozhodnutím č.j.: ŽP/8508/21/Ho ze dne 20.10.2021 vedeným pod spisovou značkou ZN/ŽP/1523/21 s platností do ukončení zkušebního provozu centrální ČOV Běšiny. Změna povolení k vypouštění OV do vod povrchových pro trvalý provoz centrální ČOV Běšiny byla povolena rozhodnutím MěÚ Klatovy, Odboru ŽP ze dne 12.03.2024 pod č.j.: ŽP/2290/24/Ste s platností do 31.12.2033.

Po posouzení úplnosti a věcné správnosti předloženého kanalizačního řádu zpracovaného v souladu s ust. § 24 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, vodoprávní úřad rozhodl, že jej lze schválit při dodržení podmínek uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Platnost kanalizačního řádu nebyla časově omezena, byla ale stanovena podmínka pravidelné revize uvedená jako podmínka č. 2 ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, posoudil předloženou žádost o schválení kanalizačního řádu v rámci správního řízení. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily vydání rozhodnutí, vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Ing. Ivo Pecl
vedoucí odboru ŽP
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska nebo jiné k tomu určené místo) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Obecního úřadu Běšiny a na místě k tomu určeném v přilehlé části obce Kozí. Po sejmutí zašlete prosím neprodleně zpět na vodoprávní úřad.

Obdrží:

K vyvěšení na úředních deskách:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí

Obecní úřad Běšiny, Běšiny 150, 339 01 Klatovy (2 x písemně, 1x elektronicky)

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě:

Obec Běšiny, Běšiny 150, 339 01 Klatovy, IČO: 00255211

ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČO: 60849657

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

vlastníci nemovitostí, kteří jsou napojeni na kanalizační síť pro veřejnou potřebu obce Běšiny a přilehlou část obce Kozí

Účastníci řízení dle ust. § 115 odst. 5 vodního zákona správci vodních toků

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň